Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП5**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9092.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28931**

график: **149/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207247**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2218** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **67,3823** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	25,28	29,90	-4,62														0,00
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,33	30,40	-4,07														0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,46	30,56	-4,10														0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,52	30,61	-4,09														0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,61	30,63	-4,02														0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,64	30,58	-3,94														0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,77	30,65	-3,88														0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,93	30,88	-3,95														0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	27,06	31,06	-4,00														0,00
01.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	27,02	31,06	-4,04														0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	27,12	31,10	-3,98														0,00
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	27,06	31,09	-4,03														0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,98	31,00	-4,02														0,00
05.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,97	30,91	-3,94														0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,89	30,85	-3,96														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,66	30,71	-4,05														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,60	30,63	-4,03														0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,58	30,60	-4,02														0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,81	30,89	-4,08														0,00
11.09.2019	23,00	*	0,00	0,00	0,00	25,73	30,28	-4,55														0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,10	29,65	-5,55														0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,90	29,45	-5,55														0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,35	28,96	-5,61														0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,06	28,76	-5,70														0,00
Среднее	23,96		0,00	0,00	0,00	26,14	30,47	-4,32														0,00
Итого	**575,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**																	0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
Отчет принят 2 09 2019г
Чертополохова Л.Х.