Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0919.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,05

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
16.09.19	24,00	-	70,63	60,92	9,71	70,61	58,89	11,72	7,00	5,00	0,80	8,64	-	-	8,83	-	8,83	-	70,54	-	0,61			1,41
17.09.19	24,00	-	78,09	68,15	9,94	69,87	42,71	27,16	7,00	5,00	1,91	9,20	-	-	9,42	-	9,42	-	69,59	-	0,64			2,55
18.09.19	24,00	-	81,16	71,92	9,24	69,25	43,42	25,83	7,00	5,00	1,92	8,43	-	-	8,63	-	8,63	-	69,22	-	0,58			2,50
19.09.19	24,00	-	77,85	67,98	9,87	68,77	42,52	26,25	7,00	5,00	1,83	9,22	-	-	9,42	-	9,42	-	68,62	-	0,63			2,46
20.09.19	24,00	-	73,58	64,88	8,70	67,74	41,35	26,39	7,00	5,00	1,75	8,05	-	-	8,24	-	8,24	-	67,84	-	0,55			2,30
21.09.19	24,00	-	72,04	62,88	9,16	65,89	40,13	25,76	7,00	5,00	1,67	8,49	-	-	8,69	-	8,69	-	65,76	-	0,56			2,22
22.09.19	24,00	-	76,29	65,29	11,00	63,37	39,32	24,05	7,00	5,00	1,61	10,39	-	-	10,58	-	10,58	-	63,39	-	0,66			2,27
Среднее	24,00	-	75,66	66,00	9,66	67,93	44,05	23,88	7,00	5,00	1,64	8,92	-	-	9,12	-	9,12	-	67,85	-	0,60	-	-	2,24
Итого	168,00		529,64	462,02	67,62						11,48	62,42	0,00	0,00	63,81	0,00	63,81	0,00			4,23	0,00	0,00	15,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.09.19 19:00	35020,07	26658,10	4000,92	-	4098,30	-	1170,26	-	-
	23.09.19 10:00	35214,59	26826,83	4025,02	-	4122,90	-	1176,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,05 °С = -1,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

РУП «ТК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ