Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0919.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,05

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.19	24,00	-	50,01	42,20	7,81	71,15	70,86	0,29	7,00	5,00	0,00	7,35	-	-	7,53	-	7,53	-	71,05	-	0,52			0,52
24.08.19	24,00	-	49,70	42,06	7,64	70,39	70,11	0,28	7,00	5,00	0,00	7,27	-	-	7,45	-	7,45	-	70,26	-	0,51			0,51
25.08.19	24,00	-	49,98	41,93	8,05	70,91	70,61	0,30	7,00	5,00	0,00	7,59	-	-	7,76	-	7,76	-	70,91	-	0,54			0,54
26.08.19	24,00	-	50,35	41,88	8,47	71,20	70,93	0,27	7,00	5,00	0,00	8,00	-	-	8,18	-	8,18	-	71,07	-	0,57			0,57
27.08.19	24,00	-	51,32	41,90	9,42	70,76	70,48	0,28	7,00	5,00	0,00	8,85	-	-	9,05	-	9,05	-	70,76	-	0,63			0,63
28.08.19	24,00	-	50,28	41,92	8,36	70,33	70,06	0,27	7,00	5,00	0,00	7,75	-	-	7,93	-	7,93	-	70,25	-	0,54			0,54
29.08.19	24,00	-	50,60	42,28	8,32	70,46	70,19	0,27	7,00	5,00	0,00	7,74	-	-	7,93	-	7,93	-	70,43	-	0,55			0,55
30.08.19	24,00	-	59,08	51,27	7,81	70,97	70,77	0,20	7,00	5,00	0,00	7,43	-	-	7,63	-	7,63	-	70,90	-	0,53			0,53
31.08.19	24,00	-	64,04	56,80	7,24	71,31	71,16	0,15	7,00	5,00	0,00	6,97	-	-	7,13	-	7,13	-	71,15	-	0,50			0,50
01.09.19	24,00	-	64,67	56,11	8,56	71,54	71,36	0,18	7,00	5,00	0,00	8,33	-	-	8,51	-	8,51	-	71,47	-	0,60			0,60
02.09.19	24,00	-	64,73	56,63	8,10	71,11	70,94	0,17	7,00	5,00	0,00	7,75	-	-	7,93	-	7,93	-	71,09	-	0,55			0,55
03.09.19	24,00	-	63,12	55,88	7,24	71,37	71,20	0,17	7,00	5,00	0,00	6,94	-	-	7,12	-	7,12	-	71,35	-	0,49			0,49
04.09.19	24,00	-	64,29	56,32	7,97	71,22	71,04	0,18	7,00	5,00	0,00	7,55	-	-	7,73	-	7,73	-	71,15	-	0,54			0,54
05.09.19	24,00	-	64,93	55,94	8,99	70,69	70,52	0,17	7,00	5,00	0,00	8,53	-	-	8,71	-	8,71	-	70,63	-	0,60			0,60
06.09.19	24,00	-	62,70	55,67	7,03	70,55	70,37	0,18	7,00	5,00	0,00	6,61	-	-	6,75	-	6,75	-	70,52	-	0,47			0,47
07.09.19	24,00	-	64,41	56,09	8,32	71,22	71,06	0,16	7,00	5,00	0,00	7,92	-	-	8,11	-	8,11	-	71,06	-	0,57			0,57
08.09.19	24,00	-	63,53	54,10	9,43	70,75	70,57	0,18	7,00	5,00	0,00	9,11	-	-	9,32	-	9,32	-	70,71	-	0,65			0,65
09.09.19	24,00	-	64,58	54,77	9,81	70,70	70,46	0,24	7,00	5,00	0,00	9,55	-	-	9,77	-	9,77	-	71,04	-	0,68			0,68
10.09.19	24,00	-	63,08	55,66	7,42	71,78	71,60	0,18	7,00	5,00	0,00	7,03	-	-	7,20	-	7,20	-	71,65	-	0,50			0,50
11.09.19	24,00	-	63,67	55,63	8,04	71,43	71,27	0,16	7,00	5,00	0,00	7,61	-	-	7,78	-	7,78	-	71,31	-	0,54			0,54
12.09.19	24,00	-	64,91	55,91	9,00	71,28	71,11	0,17	7,00	5,00	0,00	8,49	-	-	8,69	-	8,69	-	71,27	-	0,60			0,60
13.09.19	24,00	-	66,58	56,68	9,90	70,69	70,49	0,20	7,00	5,00	0,00	9,52	-	-	9,73	-	9,73	-	70,79	-	0,67			0,67
14.09.19	24,00	-	64,85	56,35	8,50	71,00	70,83	0,17	7,00	5,00	0,00	8,15	-	-	8,32	-	8,32	-	70,87	-	0,58			0,58
15.09.19	24,00	-	64,18	54,12	10,06	71,20	70,99	0,21	7,00	5,00	0,00	9,65	-	-	9,83	-	9,83	-	71,15	-	0,69			0,69
Среднее	24,00	-	59,98	51,59	8,40	71,00	70,79	0,21	7,00	5,00	-	7,99	-	-	8,17	-	8,17	-	70,95	-	0,57	-	-	0,57
Итого	576,00		1439,59	1238,10	201,49						0,00	191,69	0,00	0,00	196,09	0,00	196,09	0,00			13,61	0,00	0,00	13,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.08.19 12:00	33238,92	25120,07	3771,15	-	3863,26	-	1145,20	-	-
	20.09.19 19:00	35020,07	26658,10	4000,92	-	4098,30	-	1170,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,05 °С = -3,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **196,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП «ТСК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ