

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул., д. 87, корп. 1, лит. 3  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9902.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общий  
 23515

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207269 Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: Платающий трубопровод (М1) расходомер:  
 Подключающий ГВС (М2)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЭ поверены до: Термомреобр.:

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(t1-tкв)-M2\*(t2-tкв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,23 Qэнт.= 0 Qтеп.= 0 Qгвс=M3\*(t3-tкв)  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот.= 69 Gэнт.= 0 Gтеп.= 0 Gгвс=M3\*(t3-tкв)

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Qтеп.гвс= 0 Qгвс.ср= 0,099 Qгвс.м= 18

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(измв)		Улодпит	T3	T4	P3
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.09.2019	24.00		41.12	38.53	2.59	67.53	58.90	8.63			10.94						11.16				0.51
17.09.2019	24.00		39.16	52.23	-13.07	66.58	49.94	16.64			10.51						10.76				0.01
18.09.2019	24.00		41.64	50.23	-8.59	66.15	49.89	16.26			11.52						11.72				0.26
19.09.2019	24.00		69.78	65.92	3.86	67.10	46.34	20.76			10.84						11.06				1.63
20.09.2019	24.00		86.22	74.19	12.03	66.68	44.51	22.17			9.82						10.03				2.45
21.09.2019	24.00		86.17	72.30	13.87	64.80	43.48	21.32			11.72						11.92				2.44
22.09.2019	24.00		89.68	75.10	14.58	62.44	42.58	19.86			12.40						12.60				2.40
Среднее	24.00		64.82	61.21	3.61	65.90	47.95	17.95			11.11						11.32				1.39
Итого	168.00		453.77	428.50	25.27						77.75						77.75				9.70

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уп, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температурную разницу  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час  
 0 час  
 17,05 °C  
 8,9 Гкал  
 79,25 м.куб.  
 0 час  
 0,8 Гкал  
 Гкал  
 куб.м  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации

ГПН «ТЭК СПб»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРТОПОДОХОВА ДХ