

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Серова Ул., д. 91, корпус 1, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9094.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Общий
 12351

График: 150/70

Установленные приборы: СТП943 № 14925
 Выиспитель: Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-50-81
 ПРЭМ-50-81
 ПРЭМ-32-81
 Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УЛТЭ поверены до:
 Гипп= 0,16
 0,16
 0,067
 Трмпреобр.: КТЛТР-05
 КТЛТР-05
 ТП-15-2
 Tmax= 72
 72
 30

Режим (схема):
 Преобр. давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

зима: Q=M1*(h1-h2)-M2*(h2-h3)

лето: Qгвс=M3*(h3-h2)

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qот = 0,59
 Got = 177

Qвент = 0
 Qгвс = 0

Qгвс = 0
 Qгвс = 0

Qгвс = 0,2418
 Qгвс.ср = 0,1099
 Qгвс = 43,96 Гвс.м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ		
			М1	М2	дМ	°С	°С	°С	°С	°С						°С	°С
23.08.2019	24.00*		37,70	23,09	14,61	71,53	70,61	0,92									
24.08.2019	24.00*		39,03	23,06	15,97	70,84	69,96	0,98									
25.08.2019	24.00*		39,18	23,07	16,11	71,34	70,36	0,98									
26.08.2019	24.00*		38,21	23,05	15,16	71,55	70,70	0,85									
27.08.2019	24.00*		36,41	23,06	13,35	71,02	70,12	0,90									
28.08.2019	24.00*		37,73	23,05	14,68	70,69	69,86	0,83									
29.08.2019	24.00*		36,51	23,15	13,36	70,68	69,85	0,83									
30.08.2019	24.00*		38,52	24,18	14,34	70,97	70,17	0,80									
31.08.2019	24.00*		40,07	24,87	15,20	71,25	70,50	0,75									
01.09.2019	24.00*		38,81	24,53	14,28	71,57	70,74	0,83									
02.09.2019	24.00*		38,82	24,43	14,39	71,22	70,42	0,80									
03.09.2019	24.00*		37,55	24,41	13,14	71,37	70,50	0,87									
04.09.2019	24.00*		36,02	24,42	13,60	71,21	70,39	0,82									
05.09.2019	24.00*		38,65	24,39	14,26	70,68	69,86	0,82									
06.09.2019	24.00*		39,12	24,37	14,75	70,59	69,77	0,82									
07.09.2019	24.00*		39,58	24,53	15,05	71,18	70,37	0,81									
08.09.2019	24.00*		39,06	24,26	14,80	70,94	70,06	0,88									
09.09.2019	24.00*		38,46	24,32	14,53	70,57	69,76	0,81									
10.09.2019	24.00*		38,46	24,41	14,05	71,79	71,00	0,79									
11.09.2019	24.00*		22,51	16,50	6,01	70,59	68,66	1,93									
12.09.2019	24.00*		30,01	14,76	15,25	70,91	70,82	0,09									
13.09.2019	24.00		42,91	24,92	17,99	70,88	70,07	0,81									
14.09.2019	24.00		43,34	24,74	18,60	71,36	70,48	0,88									
15.09.2019	24.00		44,00	24,51	19,49	71,66	70,81	0,85									
Среднее	24.00		38,04	23,34	14,71	71,10	70,24	0,86									
Итого	576,00		913,05	560,08	352,97												
Показаны счетчиков на момент снятия данных:			М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Граб, ч						
Дата, время																	

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл:

17,05 °С
 18,43 Гкал
 351,05 м.куб.

Отчет принят 23.09.2019 г.
 Ответственный за учет тепловой энергии (гр.адресанта)
 Отдел эксплуатации КУУТЭ

Представитель теплоносителя