

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул. д. 94 ИТП-2  
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9347.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Общий  
 28527

Установленные приборы: Выходные приборы: ВКТ-7 № 219401  
 Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Подходящий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подходящий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер: PRЭМ-32-B1  
 PRЭМ-32-B1  
 PRЭМ-20-B1

GmIn= 0,067  
 0,067  
 0,027

Схема подключения: Приборы УУТЗ поверены до: GmIn= 30  
 30  
 12

2-х трубная схема  
 Терморесобр.: КТСЛН  
 КТСЛН  
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 150770

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,3059  
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Gот = 91,77

Овент = 0  
 Qтех = 0  
 Qгвс = M3\*(h3-hвх)  
 Qгвс = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс = 0

Qгвс = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс = 0

Qгвс = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ							
			M1	M2	dM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dM	V3		V4	dV (м³/сут)	Удлит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см²	кг/см²	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см²	кг/см²	Гкал
23.08.2019	24.00	*	61.10	60.61	0.49	69.64	69.28	0.36			1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	68.12				0.07
24.08.2019	24.00	*	60.34	60.34	0.00	69.03	68.68	0.35			0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	62.44				0.01
25.08.2019	24.00	*	60.38	60.31	0.07	69.39	69.03	0.36			0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	67.15				0.01
26.08.2019	24.00	*	60.88	60.50	0.38	69.71	69.35	0.36			0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	68.81				0.02
27.08.2019	24.00	*	61.12	60.70	0.42	69.34	68.99	0.35			0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	67.72				0.07
28.08.2019	24.00	*	60.80	60.49	0.31	69.01	68.67	0.34			0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	68.08				0.07
29.08.2019	24.00	*	61.58	61.17	0.41	69.04	68.69	0.35			0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	68.38				0.07
30.08.2019	24.00	*	90.20	90.20	0.00	71.68	71.45	0.23			0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	64.17				0.05
31.08.2019	24.00	*	89.41	89.41	0.00	71.93	71.70	0.23			0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	63.11				0.01
02.09.2019	24.00	*	89.07	88.94	0.13	71.68	71.45	0.23			0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	64.98				0.05
03.09.2019	24.00	*	88.72	88.45	0.27	71.83	71.60	0.23			0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	70.77				0.06
04.09.2019	24.00	*	89.63	89.35	0.28	71.71	71.47	0.24			0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	70.55				0.06
05.09.2019	24.00	*	88.51	88.30	0.21	71.05	70.81	0.24			0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	70.02				0.05
06.09.2019	24.00	*	88.87	88.87	0.00	71.72	71.48	0.24			0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	70.52				0.05
07.09.2019	24.00	*	88.77	88.87	0.10	71.05	70.81	0.24			0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	70.02				0.05
08.09.2019	24.00	*	88.11	86.09	0.02	71.30	71.05	0.25			0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	68.06				0.02
09.09.2019	24.00	*	87.34	87.34	0.00	71.08	70.85	0.23			1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	70.09				0.08
10.09.2019	24.00	*	88.82	88.55	0.27	72.24	72.00	0.24			0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	70.54				0.06
11.09.2019	24.00	*	88.74	88.58	0.16	71.89	71.66	0.23			0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	70.45				0.06
12.09.2019	24.00	*	89.36	89.17	0.19	71.78	71.54	0.24			1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	69.86				0.07
13.09.2019	24.00	*	89.55	89.33	0.22	71.26	71.04	0.22			0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	69.50				0.06
14.09.2019	24.00	*	87.67	87.67	0.00	71.78	71.53	0.25			0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	65.74				0.01
15.09.2019	24.00	*	84.68	84.67	0.01	71.99	71.74	0.25			0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	64.29				0.01
Среднее	24.00		80.09	79.89	0.20	70.92	70.64	0.27			0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	67.84				0.05
Итого	576.00		1922.14	1917.46	4.68						16.14	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14	16.14					1.10

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Визн, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл.

17.05 °С  
 0.82 Гкал  
 16.14 м.куб.  
 0 час  
 0 час  
 0 час  
 Гкал  
 куб.м  
 час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2309 2019Г**  
**ЧЕРНОЛОХОВА ДХ**  
 Представитель теплоснабжающей организации