

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 98, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"

Договор: 9054.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 23516

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКГ-7 № 208346

Расходомер:

Схема подключения: Приборы УУТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):

График: 15070

Подводящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Зима:

$Q=M1 \cdot (t1-hx) - M2 \cdot (h2-hx)$

Овт.т. = 0,184

Овт.т. = 0

От.т.гв. = 0

От.т.гв.ср = 0

Лето:

$Qгвс=M3 \cdot (h3-hx)$

Овт.т.гв. = 0

Овт.т.гв.ср = 0

Овт.т.гв.ср = 0,0924

Овт.т.гв.ср = 0,042

Овт.т.гв.ср = 16,8 Гвс.м

Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные нагрузки (гр.сут.):
 Договорные расходы (гр.сут.):

Гвт.т. = 55,2

Гвт.т. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Эвт.т. =

Гвт.т.гв. =

Контроль ГВС (ТВ-2)

Удлит

Т3

Т4

Р3

Р4

Общ

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3	V4	DV (излив)
16.09.2019	24.00		74,58	65,95	8,63	70,11	69,91	0,20										0,62
17.09.2019	24.00		69,39	51,52	17,87	69,13	59,67	9,46										1,73
18.09.2019	24.00*		70,13	56,23	13,90	68,58	43,92	24,66										2,34
19.09.2019	24.00*		67,94	54,30	13,64	68,05	42,97	25,08										2,29
20.09.2019	24.00*		65,29	56,14	9,15	67,00	41,91	25,09										2,02
21.09.2019	24.00		64,39	55,03	9,36	65,09	40,65	24,44										1,95
22.09.2019	24.00*		67,25	55,89	11,36	62,69	39,23	23,46										2,03
Среднее	24,00		68,42	56,44	11,99	67,24	48,32	18,91										1,85
Итого	168,00		478,97	395,06	83,91				60,44									12,98

Показание счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:

Объем теплоснабжения УИД, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: 0 час

Период превышения t2: час

Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 11,55 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 61,71 м.куб.

Объем потребленного теплоснабжения УИД изл.: 61,71 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП "ТЭК СПб"
 ФИЛИАЛ "ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ"
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ АККВИЗИЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЩАЯ КУУТЭ ДХ