

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова Ул., д. 98, лит. А  
 Обслуживающая организация: Договор: 9054.038.1  
 Телефон: 23516  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Строит. адрес: Телефон:  
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208346 Часовые и суточн. архивы в файлах: Gmln=  
 Вычислитель: Подключающий трубопровод (M1) Приборы УУТЗ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема): Преобр.давления:  
 Подающий ГВС (M2) Обратный трубопровод (M2) Gmax=  
 Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vn) Gmax=  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв) лето: Qгвс=M3\*(t3-tнв)

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот.= 0,184 Qтеп.гвс= 0 Qгвс.ср.= 0,0924  
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Gот.= 55,2 Gтеп.гвс= 0 Qгвс.ср.= 0,042  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019 Gтеп.гвс= 0 Qгвс.ср.= 16,8 Ггвс.м=

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.08.2019	24.00	*	0.00	7.60	-7.60	42.19	64.11	-21.92		7.41	7.41	7.56	7.56				61.89				0.46
24.08.2019	24.00	*	0.00	8.56	-8.56	41.40	64.16	-22.76		8.44	8.44	8.60	8.60				62.08				0.53
25.08.2019	24.00	*	0.00	7.95	-7.95	41.45	64.06	-22.61		7.78	7.78	7.94	7.94				61.92				0.48
26.08.2019	24.00	*	0.00	7.82	-7.82	42.23	64.34	-22.11		7.60	7.60	7.74	7.74				62.26				0.48
27.08.2019	24.00	*	0.00	8.07	-8.07	43.17	64.10	-20.93		8.00	8.00	8.12	8.12				61.90				0.50
28.08.2019	24.00	*	0.00	8.31	-8.31	41.06	64.16	-23.10		8.15	8.15	8.29	8.29				62.17				0.51
29.08.2019	24.00	*	0.00	8.09	-8.09	42.22	63.71	-21.49		7.87	7.87	8.00	8.00				61.60				0.48
30.08.2019	24.00	*	0.00	7.53	-7.53	43.33	63.92	-20.59		7.39	7.39	7.53	7.53				62.02				0.46
31.08.2019	24.00	*	0.00	7.51	-7.51	42.46	64.23	-21.77		7.34	7.34	7.47	7.47				61.61				0.46
01.09.2019	24.00	*	0.00	8.98	-8.98	42.78	65.88	-23.10		8.84	8.84	9.01	9.01				63.94				0.57
02.09.2019	24.00	*	0.00	7.40	-7.40	42.15	64.30	-22.15		7.29	7.29	7.39	7.39				62.07				0.45
03.09.2019	24.00	*	0.00	7.84	-7.84	42.42	64.66	-22.24		7.62	7.62	7.75	7.75				62.65				0.48
04.09.2019	24.00	*	0.00	7.81	-7.81	41.76	64.46	-23.42		7.58	7.58	7.72	7.72				62.45				0.48
05.09.2019	24.00	*	0.00	7.83	-7.83	42.64	64.96	-23.32		9.34	9.34	9.51	9.51				63.36				0.59
06.09.2019	24.00	*	0.00	6.50	-6.50	41.34	64.36	-23.02		7.87	7.87	8.00	8.00				62.17				0.49
07.09.2019	24.00	*	0.00	7.92	-7.92	41.18	64.63	-23.45		7.75	7.75	7.90	7.90				62.57				0.48
08.09.2019	24.00	*	0.00	6.63	-6.63	40.72	64.42	-23.70		8.31	8.31	8.46	8.46				62.65				0.52
09.09.2019	24.00	*	0.00	6.99	-6.99	42.46	64.17	-23.44		8.17	8.17	8.32	8.32				62.21				0.51
10.09.2019	24.00	*	0.00	8.19	-8.19	41.78	65.22	-23.44		8.05	8.05	8.20	8.20				63.24				0.51
11.09.2019	24.00	*	0.00	6.93	-6.93	41.64	64.08	-22.44		6.77	6.77	6.90	6.90				61.86				0.42
12.09.2019	24.00	*	0.00	7.94	-7.94	42.01	64.42	-22.41		7.80	7.80	7.93	7.93				62.34				0.49
13.09.2019	24.00	*	44.29	41.68	2.61	70.51	69.81	0.70		8.25	8.25	8.43	8.43				67.15				0.55
14.09.2019	24.00	*	75.40	67.08	8.32	70.70	70.50	0.20		7.60	7.60	7.77	7.77				70.24				0.54
15.09.2019	24.00	*	73.37	64.50	8.87	70.93	70.70	0.23		8.47	8.47	8.67	8.67				70.62				0.60
Итого	576.00		193.06	335.66	-142.60		65.14	-19.53		189.69	189.69	193.21	193.21				63.21				12.04

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб.м.кв.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17.05 °С  
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок): 8.81 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 8.81 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл: 193.21 м.куб.

**УПРАВЛЕНИЕ ТРУБНОГО УЧЕТА**  
**ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУХУТ**  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г**  
**ЧЕРТОНОДХОВА ЛХ**  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации