

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 17, корп. 2, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 8756-038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление  
 23777

Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а

Схема подключения: 2-х трубная схема

раффик: 95/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208364

Гипл= 0,8

Гипах= 120

КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давлени:

ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;

Вычислитель: Подающий трубопровод (М1)

Расходомер: ПРЭМ

Гипл= 0,8

Гипах= 120

КТСП-Н

КТСП-Н

Преобр. давлени:

ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;

Обратный трубопровод (М2)

Расходомер: ПРЭМ

Гипл= 0,8

Гипах= 120

КТСП-Н

КТСП-Н

Преобр. давлени:

ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;

Циркуляционный ГВС (М4)

Расходомер: ПРЭМ

Гипл= 0,8

Гипах= 120

КТСП-Н

КТСП-Н

Преобр. давлени:

ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расходомер: ПРЭМ

Гипл= 0,8

Гипах= 120

КТСП-Н

КТСП-Н

Преобр. давлени:

ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1\*(t1-hx)-M2\*(t2-hx)

лето: Qгвс=M3\*(t3-hx)

Qтепгв= 0

Qгвс ср= 0

Qгвс м= 0

Договорные нагрузки: Гкал/час: 0,391

Qот.= 0,391

Qтепгв= 0

Qгвс ср= 0

Qгвс м= 0

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:

Qот.= 0,391

Qтепгв= 0

Qгвс ср= 0

Qгвс м= 0

Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут:

Qот.= 375,36

Qтепгв= 0

Qгвс ср= 0

Qгвс м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ			
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уплнит	T3	T4
час	Т	Т	°C	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24.00	*	0,80	0,80	0,00	15,35	16,13	-0,78												0,00
17.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	15,80	15,79	0,01												0,00
18.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	15,27	15,14	0,13												0,00
19.09.2019	24.00	*	239,41	239,41	0,00	36,03	31,58	4,45												1,06
20.09.2019	24.00	*	481,70	481,70	0,00	38,38	34,07	4,31												2,09
21.09.2019	24.00	*	474,84	474,84	0,00	40,47	35,90	4,57												2,18
22.09.2019	24.00	*	481,09	481,09	0,00	40,08	35,66	4,42												2,14
Среднее	24,00		239,69	239,69	0,00	28,77	26,32	2,44												1,07
Итого	168,00		1677,84	1677,84	0,00															7,47

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, Т; Общ, Гкал; Трлб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час; 0 Гкал

Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час; 0 куб.м

Период расчета по договору: / /

Период превышения t2: / /

Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C

Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 7,47 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ, 7,47 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Узл, 2,14 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРТЮЩИЙ ЧЕРТОВА ДХ