Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 17, корп.3, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8752.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23500**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Схема подключения: **2-х трубная схема**
Вычислитель: **ВКТ-7 № 204683**
Режим (схема):
график: **95/70**

		Gmin=	Gmax=		
Подающий трубопровод (М1)	расходомер:			Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**192**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,71	16,31	0,40														0,00
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,67	16,37	0,30														0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,53	16,10	0,43														0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,67	16,28	0,39														0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,82	16,44	0,38														0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,82	16,32	0,50														0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,02	16,48	0,54														0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,13	16,52	0,61														0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,30	16,86	0,44														0,00
01.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,20	16,68	0,52														0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,38	16,83	0,55														0,00
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,30	16,87	0,43														0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,03	16,46	0,57														0,00
05.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,98	16,46	0,52														0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,93	16,53	0,40														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,55	16,06	0,49														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,29	15,80	0,49														0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,35	15,96	0,39														0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,83	16,33	0,50														0,00
11.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,27	16,72	0,55														0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,96	16,54	0,42														0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,55	16,16	0,39														0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,66	15,26	0,40														0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,90	14,35	0,55														0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	16,74	16,28	0,47														0,00
Итого	**576,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**																	**0,00**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ

Представитель теплоснабжающей организации