Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Слободская ул, д. 3, лит. А ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.23**

Договор: **8763.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28516**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 207781**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2077**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**199,392**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**М1**	**М2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,44	15,39	0,05														0,00
17.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,11	15,04	0,07														0,00
18.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,87	14,86	0,01														0,00
19.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,15	14,09	0,06														0,00
20.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,43	13,39	0,04														0,00
21.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,17	13,25	-0,08														0,00
22.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	12,59	12,55	0,04														0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	14,11	14,08	0,03														0,00
Итого	**168,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**																	**0,00**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ