Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Слободская ул, д. 3, лит. А ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.23**

Договор: **8763.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24454**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208190**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,1633**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**156,768**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	22,00	*	6,60	6,60	0,00	17,26	17,05	0,21														0,00
24.08.2019	24,00	*	0,60	7,20	-6,60	17,34	17,09	0,25														0,00
25.08.2019	24,00	*	1,50	7,20	-5,70	17,26	17,02	0,24														0,00
26.08.2019	24,00	*	5,10	7,20	-2,10	17,27	17,03	0,24														0,00
27.08.2019	16,00	*	4,96	4,80	0,16	17,28	17,05	0,23														0,00
28.08.2019	24,00	*	7,20	7,20	0,00	17,33	17,10	0,23														0,00
29.08.2019	24,00	*	7,20	7,20	0,00	17,40	17,17	0,23														0,00
30.08.2019	24,00	*	7,20	7,20	0,00	17,45	17,21	0,24														0,00
31.08.2019		*																				
01.09.2019		*																				
02.09.2019		*																				
03.09.2019		*																				
04.09.2019		*																				
05.09.2019		*																				
06.09.2019	24,00	*	0,00	3,90	-3,90	17,52	17,34	0,18														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,40	17,20	0,20														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,34	17,14	0,20														0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,34	17,16	0,18														0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,35	17,17	0,18														0,00
11.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,38	17,18	0,20														0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,43	17,24	0,19														0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,49	17,30	0,19														0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,27	17,10	0,17														0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,03	16,86	0,17														0,00
Среднее	23,44		2,30	3,33	-1,03	17,34	17,13	0,21														0,00
Итого	**422,00**		**40,36**	**58,50**	**-18,14**																	**0,00**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ГУП »ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/