

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Слободская ул. д. 3, лит. А ИТП1**

Договор: **8763.038.1**
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Отопление
 24454

Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.23**

Телефон:

График: **95/70**

Установленные приборы: **Часовые и счетч. архивы в файлах:**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Режим (схема):

Вычислитель: **ВКТ-7 № 208190**

Слпн=

Слпх=

Термопреобр.:

Преобр. давления:

Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

расходомер:
 ПРЭМ-40-D
 ПРЭМ-40-D

0,3
 0,3

45
 45

КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

зима: **Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)**

лето: **Qгвс=M3*(h3-hхв)**

Qот = **0,1633**

Qгвс = **0**

Qгвс ср = **0**

Qгвс ср = **0**

Qгвс м = **0**

Qгвс м = **0**

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.

Qот = **0,1633**
 Qгвс = **156,768**

Qгвс ср = **0**
 Qгвс м = **0**

Qгвс ср = **0**
 Qгвс м = **0**

Qгвс ср = **0**
 Qгвс м = **0**

Qгвс ср = **0**
 Qгвс м = **0**

Qгвс ср = **0**
 Qгвс м = **0**

Qгвс ср = **0**
 Qгвс м = **0**

Qгвс ср = **0**
 Qгвс м = **0**

Qгвс ср = **0**
 Qгвс м = **0**

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ, Гкал | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-----------------------|-------|--------|-----------|-----------|--------|------------|------------|-------|-------|-----------------|--------|--------|----------------|------------|-------------|--------|--------|------------|------------|------|--|--|
| | | | M1, т | M2, т | dm, т | T1, °C | T2, °C | dt, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | M3, т | M4, т | dm, т | V3, м3 | V4, м3 | dv (излив), м3 | | Уходлив, м3 | T3, °C | T4, °C | P3, кг/см2 | P4, кг/см2 | | | |
| 16.09.2019 | 24.00* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 16,70 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 17.09.2019 | 24.00* | | 0,00 | 3,00 | -3,00 | 16,55 | 16,34 | 0,21 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 18.09.2019 | 24.00* | | 0,00 | 7,20 | -7,20 | 16,37 | 16,22 | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 19.09.2019 | 24.00* | | 0,00 | 7,20 | -7,20 | 15,96 | 15,79 | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 20.09.2019 | 24.00* | | 0,00 | 7,20 | -7,20 | 15,72 | 15,59 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 21.09.2019 | 24.00* | | 0,00 | 7,20 | -7,20 | 15,53 | 15,40 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 22.09.2019 | 24.00* | | 0,00 | 2,70 | -2,70 | 15,04 | 15,13 | -0,09 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Среднее | 24,00 | | 0,00 | 4,93 | -4,93 | 16,00 | 15,88 | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Итого | 168,00 | | 0,00 | 34,50 | -34,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Показания счетчиков на момент снятия данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата, время | | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч | | | | | | | | | | | | | | | |

Копичество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

0 час
 0 час
 0 час
 16,33 °C

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Копичество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл:

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТЮПОВА ДХ

/

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации