

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж
 Адрес: Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9333.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общину
 23554

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Режим (схема):
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207 114 расходомер: Гнлпн= Приборы УУТЭ поверены до: 01.06.2020 Преобр. датления:
 Подающий трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) 2-х трубная схема
 Подающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв) лето: Qгвс=M3*(t3-hв)

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот.= 0,175 Qвент.= 0 Qотех.= 0 Qгвс.ср= 0,2112
 Договорные нагрузки (ср сут.), Гкал/сут.: Qот.= 53,1646 Qвент.= 0 Qотех.гвс.ср= 0,096
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019 Qгвс.м= 38,4

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (магн.)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал		
16.09.2019	24.00*		17,54	0,00	17,54	65,75	26,39	39,36			17,32		17,32	17,66		17,66					65,61		1,15
17.09.2019	24.00*		31,45	14,78	16,67	63,29	41,41	21,88			16,19		16,19	16,48		16,48					61,92		1,38
18.09.2019	24.00		107,45	91,26	16,19	64,19	45,97	18,22			15,53		15,53	15,82		15,82					64,37		2,71
19.09.2019	24.00		106,04	89,50	16,54	64,05	45,81	18,24			15,79		15,79	16,07		16,07					64,10		2,69
20.09.2019	24.00		121,11	103,09	18,02	64,09	47,18	16,91			16,90		16,90	17,21		17,21					64,22		2,90
21.09.2019	24.00		127,91	111,89	16,02	64,81	48,54	16,27			15,55		15,55	15,86		15,86					64,86		2,86
22.09.2019	24.00		125,38	107,87	17,51	64,31	47,42	16,89			16,79		16,79	17,12		17,12					64,40		2,95
Среднее	24.00		90,98	74,06	16,93	64,36	43,25	21,11			16,30		16,30	16,60		16,60					64,21		2,38
Итого	168,00		636,88	518,39	118,49						114,07		114,07	116,22		116,22							16,64

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трпб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
 0 час
 11,94 °C
 15,23 Гкал
 116,22 м.куб.
 0 час
 1,41 Гкал
 Гкал
 куб.м
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 Отчет принят 23.09.2019г
 Чертополохова ДХ