

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А**  
 Обслуживающая организация:

Договор: **9339.038.1**  
 Стронт. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общии  
 23556

Источник: **котельная 2 Невская**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

График: **149/70**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 205588** расходомер:  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Гипн=  
 Приборы УТЭ поверены до: **01.06.2020**  
 Смах=  
 Термомообр.:

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: **зима:**

лето: **Qгвс=М3\*(n3-нхв)**

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.

Qот = **0,3464**  
 Qот = **105,235**

Qвент = **0**  
 Qвент = **0**

Qтех = **0**  
 Qтех = **0**

Qтех.гвс = **0**  
 Qтех.гвс.ср = **0**

Qгвс.ср = **0,2008**  
 Qгвс.ср = **0,0913**  
 Qгвс.м = **36,52**

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общш Гкал			
			М1 т	М2 т	дМ т	Т1 °С	Т2 °С	дТ °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	М3 т	М4 т	дМ т	М3 М3	Уплтп М3	Т3 °С		Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2
16.09.2019	24.00		122.03	111.98	10.15	68.50	68.51	-0.01			12.50	12.50	12.76	12.76		66.25				0,70
17.09.2019	24.00*		104.26	93.70	10.56	63.72	63.43	0.29			12.11	12.11	12.35	12.35		63.88				0,70
18.09.2019	24.00		100.83	88.82	12.01	64.62	64.62	14.15			13.28	13.28	13.54	13.54		64.79				2,04
19.09.2019	24.00*		97.81	87.47	10.34	64.48	39.34	25.14			11.40	11.40	11.62	11.62		64.53				2,87
20.09.2019	24.00*		110.71	100.65	10.06	64.47	41.25	23.22			11.37	11.37	11.58	11.58		64.44				2,99
21.09.2019	24.00		119.92	109.25	10.67	65.19	42.68	22.51			12.03	12.03	12.27	12.27		65.24				3,16
22.09.2019	24.00*		117.40	106.06	11.34	64.69	42.00	22.69			12.83	12.83	13.08	13.08		64.80				3,14
Среднее	24.00		110.42	99.69	10.73	65.10	49.67	15.43			12.22	12.22	12.46	12.46		64.85				2,23
Итого	168,00		772,96	697,83	75,13						85,52	85,52	87,20	87,20						15,60

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общш, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общш, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Уплт, рассчитанный по среднему

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения I2:

0 час

Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

11,94 °С

0,9 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

14,7 Гкал

87,2 м.куб.

Количество потребленной тепловой энергии Общш:

87,2 м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

**ГУП «ТЭК СПб»**  
**ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»**  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРТЮЩИЙ ЧЕРТОВА ДХ