

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул, д. 18/2/0, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9339.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23556

График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205588
 Вычислитель: Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (УП)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Долг = 0,3464 Оверт = 0 Отек = 0 Огвс=М3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Долг = 0,3464 Оверт = 0 Отек = 0 Огвс ср = 0,0913
 Договорные расходы (ср. сут.): Гб/сут.: Долг = 105,235 Оверт = 0 Отек = 0 Огвс м = 36,52

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Общ	
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4			
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.08.2019	23.00	*	48,45	43,15	5,30	73,05	72,73	0,32			6,67	6,67	6,84	6,84	6,84					72,85	72,85			0,48
24.08.2019	24.00	*	95,26	86,80	8,46	71,64	71,33	0,31			10,34	10,34	10,57	10,57	10,57					71,51	71,51			0,74
25.08.2019	24.00	*	95,26	86,64	8,62	72,09	71,76	0,33			10,57	10,57	10,83	10,83	10,83					72,09	72,09			0,76
26.08.2019	24.00	*	94,37	86,77	7,60	72,40	72,07	0,33			9,54	9,54	9,73	9,73	9,73					72,36	72,36			0,69
27.08.2019	24.00	*	96,26	87,11	9,15	71,95	71,62	0,33			11,20	11,20	11,47	11,47	11,47					71,97	71,97			0,80
28.08.2019	24.00	*	94,69	86,58	8,11	71,53	71,21	0,32			10,00	10,00	10,23	10,23	10,23					71,51	71,51			0,72
29.08.2019	24.00	*	96,09	87,76	8,33	71,49	71,17	0,32			10,36	10,36	10,61	10,61	10,61					71,46	71,46			0,75
30.08.2019	24.00	*	123,02	114,99	8,03	71,96	71,71	0,25			10,45	10,45	10,45	10,45	10,45					71,93	71,93			0,72
31.08.2019	24.00	*	139,01	131,51	7,50	72,29	72,08	0,21			9,99	9,99	10,21	10,21	10,21					72,13	72,13			0,72
01.09.2019	24.00	*	138,95	130,26	8,69	72,61	72,38	0,23			11,33	11,33	11,58	11,58	11,58					72,54	72,54			0,82
02.09.2019	24.00	*	136,86	129,52	7,34	72,26	72,02	0,24			9,94	9,94	10,17	10,17	10,17					72,32	72,32			0,72
03.09.2019	24.00	*	136,60	128,60	8,00	72,49	72,25	0,24			10,53	10,53	10,78	10,78	10,78					72,51	72,51			0,76
04.09.2019	24.00	*	137,22	129,43	7,84	72,35	72,12	0,23			9,83	9,83	10,06	10,06	10,06					72,26	72,26			0,71
05.09.2019	24.00	*	136,71	128,09	8,62	71,64	71,54	0,22			10,38	10,38	10,60	10,60	10,60					71,63	71,63			0,79
06.09.2019	24.00	*	137,09	129,36	7,73	72,28	72,05	0,23			11,07	11,07	11,32	11,32	11,32					71,94	71,94			0,74
07.09.2019	24.00	*	132,78	125,12	7,66	71,96	71,72	0,24			10,25	10,25	10,49	10,49	10,49					72,20	72,20			0,74
08.09.2019	24.00	*	133,87	126,63	7,24	71,61	71,38	0,23			9,82	9,82	10,35	10,35	10,35					71,45	71,45			0,73
09.09.2019	24.00	*	135,97	128,47	7,50	72,90	72,67	0,23			10,15	10,15	10,39	10,39	10,39					72,79	72,79			0,74
10.09.2019	23.00	*	130,30	123,01	7,29	72,54	72,30	0,24			10,28	10,28	10,51	10,51	10,51					72,48	72,48			0,74
11.09.2019	24.00	*	136,20	129,44	6,76	72,38	72,14	0,24			9,38	9,38	9,59	9,59	9,59					72,28	72,28			0,68
12.09.2019	24.00	*	102,61	93,62	8,99	71,41	71,19	0,22			11,18	11,18	11,44	11,44	11,44					72,10	72,10			0,78
13.09.2019	24.00	*	136,64	128,15	8,49	72,23	71,99	0,24			11,01	11,01	11,25	11,25	11,25					72,31	72,31			0,79
14.09.2019	24.00	*	133,18	123,77	9,41	72,44	72,18	0,26			11,91	11,91	12,18	12,18	12,18					72,02	72,02			0,86
15.09.2019	23.92	*	120,61	112,67	7,94	72,14	71,88	0,26			10,30	10,30	10,53	10,53	10,53					72,02	72,02			0,74
Итого	574,00		2884,66	2694,69	189,97						246,31	246,31	251,91	251,91	251,91									17,70

Показатели счетчиков на момент снятия данных:

Дата	время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения G:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии общ,
 Объем потребленного теплоносителя Уилл изл.

2 час
 2 час
 11,94 °С
 14,81 Гкал
 252,79 м.куб.
 2,95 Гкал

0,06 Гкал
 0,88 куб.м

УТВЕРЖДЕНО
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ ПРИНЯТ / 23.09.2019 г.
 ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ