

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул. д. 22, лит. Ш
 Обслуживающая организация:

Договор: 9334.038-1
 Строкт адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23557

Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 149/70

Вычислитель: ВКГ-7 № 205802

См1=

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

зимы: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.

Qот = 0,167
 Qот = 50,7342

Qвент = 0
 Qвент = 0

Qгвс = 0
 Qгвс = 0

Qгвс = 0,1342
 Qгвс ср = 0,061
 Qгвс ср = 24,4 Гвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00*		83,38	77,44	5,94	68,46	68,45	0,01	6,80	4,90	6,28	7,03	7,03	6,58	6,58	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	65,59	0,41
17.09.2019	24.00		70,44	63,73	6,71	63,44	63,19	0,25	6,80	4,90	7,03	7,17	7,17	6,64	6,64	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	63,21	0,44
18.09.2019	24.00*		65,99	59,80	6,19	64,34	62,24	12,10	6,80	4,90	6,58	6,90	6,90	6,98	6,98	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	54,86	1,13
19.09.2019	24.00		64,95	58,39	6,56	64,25	62,17	22,08	6,80	4,90	6,90	6,90	6,90	6,98	6,98	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	57,11	1,71
20.09.2019	24.00*		74,20	68,21	5,99	64,27	63,83	20,44	6,80	4,90	6,41	6,41	6,41	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	57,11	1,78
21.09.2019	24.00*		81,23	74,18	7,05	64,99	64,55	19,44	6,80	4,90	7,50	7,50	7,50	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	59,10	1,90
22.09.2019	24.00*		78,94	71,34	7,60	64,48	64,67	19,81	6,80	4,90	7,90	7,90	7,90	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	57,06	1,90
Среднее	24.00		74,16	67,58	6,58	64,89	64,89	13,45	6,80	4,90	6,94	6,94	6,94	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	59,05	1,32
Итого	168,00		519,13	473,09	46,04						48,60			48,60		49,42					49,42	9,27

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал Тгвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Угол, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабителя Угвс изл.

0 час Гкал
 0 час куб.м
 час
 11,94 °С
 8,72 Гкал
 49,42 м.куб.
 0,55 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТООДОХОВА ДХ