

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул. д. 24, лит. Ц
 Обслуживающая организация:

Договор: 10545.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23568

график: 149/70

Источник: котельная 2 Невская
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв) лето: Qгвс=M3*(t3-hxв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,168 Qвент.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0,1364
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот.= 51,038 Qвент.= 0 Qтех.гв.ср= 0 Qгвс.ср= 0,062
 Qгвс.м= 24,8

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: Термопреобр.: Преобр. давления:
 Gmin= 0,067 КТСП-Н
 Gmax= 30 КТСП-Н
 0,067 КТСП-Н
 0,067 ТСП-Н

Дата	Ti	Tj	Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019										Qобщ	Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4			V3	V4	T3	T4	P3
16.09.2019	24,00*	69,97	64,21	5,76	68,33	68,24	0,09			5,96	5,96	6,06	6,06	66,89	66,89			0,40	0,40
17.09.2019	24,00*	58,98	53,66	5,32	63,48	57,25	6,23			5,46	5,46	5,54	5,54	63,20	63,20			0,68	0,68
18.09.2019	24,00*	55,98	49,75	6,23	64,49	37,70	26,79			5,98	5,98	6,09	6,09	64,39	64,39			1,74	1,74
19.09.2019	24,00*	54,83	49,96	5,87	64,33	37,61	26,72			5,68	5,68	5,77	5,77	63,98	63,98			1,68	1,68
20.09.2019	24,00*	62,15	56,36	5,79	64,33	39,65	24,68			5,62	5,62	5,72	5,72	63,87	63,87			1,76	1,76
21.09.2019	24,00*	66,98	61,07	5,91	65,05	41,09	23,96			5,73	5,73	5,83	5,83	64,73	64,73			1,85	1,85
22.09.2019	24,00*	66,36	59,37	6,99	64,56	40,33	24,23			6,81	6,81	6,95	6,95	64,37	64,37			1,89	1,89
Среднее	24,00	62,18	56,20	5,98	64,94	45,98	18,96			5,89	5,89	5,99	5,99	64,49	64,49			1,43	1,43
Итого	168,00	435,25	393,38	41,87						41,24	41,24	41,96	41,96	419,6	419,6			10,00	10,00

Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)			
Дата	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Qобщ, Гкал

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Qобщ, Гкал Граб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0,5 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 9,5 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 41,96 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г
 ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____