

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Фарфоровская ул., д. 24, лит. Ц  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 10545.038.1  
 Стронт. адрес:  
 Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УУТЭ: 23558  
 график: 149/70

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЭ поверены до: Термореобр.: Преобр. давления:  
 Gmin= 0,067 КТСП-Н  
 Gmax= 30 КТСП-Н  
 0,067 КТСП-Н  
 0,067 ТСП-Н

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер: ВКТ-7 № 208260  
 PRЭМ-32-B1  
 PRЭМ-32-B1  
 PRЭМ-32-B1

Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)

зимы: Q=M1\*(h1-hв)-M2\*(h2-hв)  
 Qлето: Qгвс=M3\*(h3-hв)  
 Qлето: 0 Qгвс: 0  
 Qгвс.сп: 0  
 Qгвс.м: 24,8

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ti час	HC	Учет отопления (ТВ-1)				Учет отопления (ТВ-2)				T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ Гкал	
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2						M3 Т
16.09.2019	24,00*		69,97	84,21	5,76	68,33	68,24	0,09				5,96	5,96	6,06	66,89	0,40
17.09.2019	24,00*		58,98	53,66	5,32	63,48	57,25	6,23				5,46	5,46	5,54	63,20	0,68
18.09.2019	24,00*		55,98	49,75	6,23	64,49	37,70	26,79				5,98	5,98	6,09	64,39	1,74
19.09.2019	24,00*		54,83	48,96	5,87	64,33	37,61	26,72				5,68	5,68	5,77	63,98	1,68
20.09.2019	24,00*		62,15	56,36	5,79	64,33	39,65	24,68				5,62	5,62	5,72	63,87	1,76
21.09.2019	24,00*		66,98	61,07	5,91	65,05	41,09	23,96				5,73	5,73	5,83	64,73	1,85
22.09.2019	24,00*		66,36	59,37	6,99	64,56	40,33	24,23				6,81	6,81	6,95	64,37	1,89
Среднее	24,00		62,18	56,20	5,98	64,94	45,98	18,96				5,89	5,89	5,99	64,49	1,43
Итого	168,00		435,25	393,38	41,87							41,24	41,24	41,96		10,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	Vп, Т	V4, куб.м	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения t2: 0,5 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 11,94 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 9,5 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 41,96 м.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ГУП «ГЭК СПб»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОСБЫТ»  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРГОПОЛХОВА ЛХ