

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Фарфоровская ул., д. 24, лит. Ц

Обслуживающая организация: КОТЕЛЬНАЯ 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 209260

Вычислитель: ПРЭМ-32-В1

Подключающий трубопровод (М1): ПРЭМ-32-В1

Обратный трубопровод (М2): ПРЭМ-32-В1

Подключающий ГВС (М3): ПРЭМ-32-В1

Циркуляционный ГВС (М4):

Подпиточный трубопровод (Лп):

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки (Гкал/час):

Договорные нагрузки (ср. час):

Договорные расходы (ср. сут.):

Годовые и огулч. архивы в файлах:

расходомер:

ПРЭМ-32-В1

ПРЭМ-32-В1

ПРЭМ-32-В1

Схема подключения:

Приборы УУТЭ поверены до:

Термопреобр.:

КТСЛ-Н

КТСЛ-Н

ТСЛ-Н

Режим (схема):

Преобр. давления:

Отвс = 0,1364

Отвс ср = 0,062

Гвс = 24,9

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Договор: 10545.038.1

Счетчик: 110,43 м.куб

Телефон: 14970

Узел учета: 23558

Общий график: 14970

2-х трубная схема

Qтех = 0

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0

Степ гвс = 0

Qтех гвс = 0,1364

Qгвс ср = 0,062

Степ гвс = 24,9

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тм	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Общ			
			М1	М2	DM	T1	T2	dT	P1	P2	М3	М4	DM	V3	V4	dv (измв)	Уплнит	T3		T4	P3	P4
23.08.2019	24,00*		54,40	50,33	4,07	72,02	71,72	0,30	4,61	4,16	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	71,43	71,43			0,33	
24.08.2019	24,00*		53,81	50,10	3,71	71,35	71,05	0,30	4,16	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	70,76	70,76			0,30	
25.08.2019	24,00*		53,52	50,16	3,36	71,79	71,49	0,30	4,12	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	71,02	71,02			0,29	
26.08.2019	24,00*		53,83	50,21	3,62	72,11	71,80	0,31	4,27	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	71,30	71,30			0,31	
27.08.2019	24,00*		54,20	50,46	3,74	71,66	71,36	0,30	4,33	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	70,99	70,99			0,31	
28.08.2019	24,00*		54,49	50,15	4,34	71,25	70,95	0,30	4,94	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	70,77	70,77			0,35	
29.08.2019	24,00*		54,63	50,85	3,78	71,21	70,92	0,29	4,42	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	70,59	70,59			0,31	
30.08.2019	24,00*		70,12	66,55	3,57	71,71	71,51	0,20	4,07	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	71,04	71,04			0,29	
31.08.2019	24,00*		79,32	75,88	3,44	72,06	71,91	0,15	4,04	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	71,35	71,35			0,29	
01.09.2019	24,00*		79,22	75,24	3,98	72,37	72,21	0,16	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	71,83	71,83			0,33	
02.09.2019	24,00*		78,54	74,97	3,57	72,02	71,85	0,17	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	71,52	71,52			0,31	
03.09.2019	24,00*		77,77	74,55	3,22	72,24	72,07	0,17	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	71,67	71,67			0,29	
04.09.2019	24,00*		78,75	75,22	3,53	72,11	71,94	0,17	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	71,83	71,83			0,33	
05.09.2019	24,00*		78,10	74,98	3,12	71,52	71,36	0,16	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	71,05	71,05			0,33	
06.09.2019	24,00*		78,09	74,22	3,87	71,40	71,22	0,18	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	71,62	71,62			0,35	
07.09.2019	24,00*		79,03	74,86	4,17	72,06	71,88	0,18	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	71,11	71,11			0,35	
08.09.2019	24,00*		76,58	72,44	4,14	71,71	71,53	0,18	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	70,84	70,84			0,34	
09.09.2019	24,00*		77,34	72,96	4,38	72,66	72,49	0,19	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	71,10	71,10			0,33	
10.09.2019	24,00*		78,21	73,98	4,23	72,66	72,49	0,17	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	71,54	71,54			0,34	
11.09.2019	24,00*		78,27	73,96	4,31	72,29	72,11	0,18	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	71,62	71,62			0,38	
12.09.2019	24,00*		79,38	74,52	4,86	72,13	71,96	0,17	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	69,59	69,59			0,34	
13.09.2019	24,00*		58,46	54,10	4,36	71,17	70,99	0,18	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	71,07	71,07			0,33	
14.09.2019	24,00*		75,44	71,14	4,30	72,21	72,02	0,19	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	71,40	71,40			0,34	
15.09.2019	24,00*		66,73	62,99	3,74	71,85	71,63	0,21	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	71,20	71,20			0,32	
Среднее			66,73	62,99	3,74	71,85	71,63	0,21	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	71,20	71,20			0,32	
Итого			1601,50	1511,83	89,67				108,22		110,43		110,43		110,43							7,72

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Узлз, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период, превышения 12:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Общц:
Объем потребленного теплоносителя Узлз изл.

11,94 °C
6,43 Гкал
110,43 м.куб
1,29 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП «ТАКС ПЛБ»
Филиал «ЭНЕРГОБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИBORНОГО УЧЕТА
Организация Гидротехнической организации

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТОПОДОХОВА ДХ