

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Фарфоровская ул, д. 26, лит. Д  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9335.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УУТЗ: 24460

Источник: котельная 2 Невская

2-х грубая схема

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219384  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Режим (схема):  
 Преобр давления:

Термопреобр.:  
 ТСПН

Приборы УУТЗ поверены до:

Gmin= 0,067  
 0,067  
 0,027  
 Gmax= 30  
 30  
 12

зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)

лето: Qтвс=M3\*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час) Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qтвс.= 0,099  
 Qтвс.ср.= 0,045  
 Gтвс.= 18 Gтвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019**

Дата	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								
	Т	М1	М2	dM	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплотнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
Т	Т	Т	Т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24,00*	6,21	0,00	6,21	18,62	44,88		5,89		5,89	5,96	5,96	5,96	5,96	62,92				0,39
17.09.2019	24,00*	14,71	9,17	5,54	63,09	25,59		5,19		5,19	5,24	5,24	5,24	5,24	60,24				0,59
18.09.2019	24,00	60,54	56,10	4,44	64,03	23,26		5,12		5,12	5,19	5,19	5,19	5,19	64,08				1,59
19.09.2019	24,00	61,10	55,28	5,82	63,89	23,24		6,57		6,57	6,69	6,69	6,69	6,69	63,77				1,66
20.09.2019	24,00	67,82	64,32	3,50	63,92	22,07		4,42		4,42	4,49	4,49	4,49	4,49	63,59				1,64
21.09.2019	24,00	74,19	70,27	3,92	64,64	21,56		4,82		4,82	4,91	4,91	4,91	4,91	64,36				1,77
22.09.2019	24,00	73,38	68,01	5,37	64,15	21,51		6,36		6,36	6,48	6,48	6,48	6,48	64,02				1,81
<b>Среднее</b>	24,00	51,14	46,16	4,97	63,89	26,02		5,48		5,48	5,57	5,57	5,57	5,57	63,28				1,35
<b>Итого</b>	168,00	357,95	323,15	34,80				38,37		38,37	38,96	38,96	38,96	38,96					9,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды

Гкал  
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

0 час  
0 час

0,42 Гкал

11,94 °C

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

9,03 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:

38,96 м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

**ГУП «ТЭК СПб»**  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБСБЫТ»  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г**  
**ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ**