Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9337.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 30, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28381**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: А32-00;**
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1318865** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= **0,1928**	Qвент.= **0**	Qтех.= **0**	Qтех.гв= **0**	Qгвс.= **0**			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср **0**	Qгвс.ср= **0**			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= **58,5722**	Gвент.= **0**	Gтех.= **0**	Gтех.гв= **0**	Gгвс.= **0**	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00
17.09.2019	24,00	*	13,81	13,68	0,13	13,33	14,68	-1,35														0,01
18.09.2019	24,00	*	64,76	64,33	0,43	63,28	62,91	0,37														0,05
19.09.2019	24,00	*	64,99	64,55	0,44	63,12	62,76	0,36														0,05
20.09.2019	24,00	*	74,50	73,91	0,59	63,42	60,28	3,14														0,29
21.09.2019	24,00	*	78,44	78,00	0,44	64,33	49,63	14,70														1,17
22.09.2019	24,00		76,08	75,85	0,23	63,83	46,76	17,07														1,31
Среднее	24,00		53,23	52,90	0,32	47,33	42,43	4,90														0,41
Итого	**168,00**		**372,58**	**370,32**	**2,26**																	**2,88**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **11,94** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **2,88** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ