

# Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Симбилина ул, д. 44, лит. Б**  
 Обслуживающая организация:

Узел учета: **23548** Отопление  
 Код УУТЗ:  
 Телефон: **9074.038.1**

Источник: **котельная 2 Невская**

Схема подключения:

**2-х трубная схема**

Установленные приборы:

Приборы УУТЗ поверены до:

Режим (схема):

График: **149/70**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 207191**  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 расколломер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)**

лето: **Qгвс=M3\*(t3-tхв)**

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот = **0,283**

Qвент = **0**

Qгвс = **0**

Qгвс ср = **0**

Qгвс ср = **0**

Qгвс м = **0**

Договорные расходы (ср сут.), т/сут:

Gот = **79,8987**

Gвент = **0**

Gгвс = **0**

Gгвс ср = **0**

Gгвс м = **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата		Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Общ.				
Ти	Нс	M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
час		Т	Т	Т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	14,43	14,57	-0,14															0,00
17.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	13,87	13,91	-0,04															0,00
18.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	13,71	13,52	0,19															0,00
19.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	13,04	12,75	0,29															0,00
20.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	12,80	12,59	0,21															0,00
21.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	12,24	11,92	0,32															0,00
22.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	12,07	11,86	0,21															0,00
Среднее	24,00	0,00	0,00	0,00	13,17	13,02	0,15															0,00
Итого	168,00	0,00	0,00	0,00																		0,00
Дата, время		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч												

Показаний счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Уизл, рассчитанный по среднему: **0 час** Гкал  
 Период расчета по договору: **0 час** Гкал  
 Период превышения 12: **0 час** Гкал  
 корректировка на температуру холодной воды **0 °C** Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **0 Гкал**  
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл: **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабляющей организации

**ГУП "ТЭК СПб"**  
**ФИЛИАЛ "ЭНЕРГ ОБСБЫТ"**  
**УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА**  
**ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ**

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г**  
**ЧЕРТОПОДОХОВА ЛХ**