

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбагина ул. д. 46, лит. В
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9207.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23549

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207133
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207133
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,263
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,263
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот = 79,8987

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: 149/70

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2						M3
16.09.2019	24,00*	0,00	0,00	15,71	15,43	0,28										0,00
17.09.2019	24,00*	0,00	0,00	14,97	14,59	0,38										0,00
18.09.2019	24,00*	0,00	0,00	13,87	13,64	0,23										0,00
19.09.2019	24,00*	0,00	0,00	13,17	12,89	0,28										0,00
20.09.2019	24,00*	0,00	0,00	13,20	12,92	0,28										0,00
21.09.2019	24,00*	0,00	0,00	12,92	12,60	0,32										0,00
22.09.2019	24,00*	0,00	0,00	12,68	12,44	0,24										0,00
Среднее	24,00	0,00	0,00	13,79	13,50	0,29										0,00
Итого	168,00	0,00	0,00													0,00

Дата	время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, 0 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл, м. куб, 0 куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИД «ЭНЕРГ ОБСЛУГ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТОНОДХОВА ДХ