

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбагина ул. д. 46, лит. В
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9207.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 23549

График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207133 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: Подающий трубопровод (М1)
 Подающий ГВС (М3)
 Обратный ГВС (М2)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: Термопреобр.:
 Гмпл=
 Гмах=
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qот.= 0,263
 Qвент.= 0
 Qтех.= 0
 Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс,ср= 0
 Qгвс,м= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qгвс,ср= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qгвс,м= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот.= 79,8987
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019
 Фактическое потребление (ТВ-1)
 Учет отопления (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал							
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 М3	V4 М3	dv (излиш) М3		Уподпит М3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2		
23.08.2019	24.00*		0,00	0,40	-0,40	23,05	40,76	-17,71																0,00
24.08.2019	24.00*		0,00	0,80	-0,80	22,98	40,62	-17,64																0,00
25.08.2019	24.00*		0,00	1,40	-1,40	23,21	42,76	-19,55																0,00
26.08.2019	24.00*		0,00	1,60	-1,60	23,49	42,64	-19,15																0,00
27.08.2019	24.00*		0,00	2,20	-2,20	23,87	43,46	-19,59																0,00
28.08.2019	24.00*		0,00	2,80	-2,80	24,04	43,26	-19,22																0,00
29.08.2019	24.00*		0,00	1,20	-1,20	23,89	42,60	-18,71																0,00
30.08.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	22,50	21,68	0,82																0,00
31.08.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	21,99	21,47	0,52																0,00
01.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	21,41	20,78	0,63																0,00
02.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	21,32	20,77	0,55																0,00
03.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	21,05	20,57	0,48																0,00
04.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	20,29	19,66	0,63																0,00
05.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	19,99	19,48	0,51																0,00
06.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	19,72	19,27	0,45																0,00
07.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	19,42	18,84	0,58																0,00
08.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	19,21	18,63	0,58																0,00
09.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	19,52	19,03	0,49																0,00
10.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	19,73	19,24	0,49																0,00
11.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	20,03	19,65	0,38																0,00
12.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	19,51	19,11	0,40																0,00
13.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	18,78	18,41	0,37																0,00
14.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	17,64	17,29	0,35																0,00
15.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	15,88	15,42	0,46																0,00
Среднее	24,00		0,00	0,43	-0,43	20,94	26,06	-5,12																0,00
Итого	576,00		0,00	10,40	-10,40																			0,00

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения Q2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл.

0 час
 0 час
 0 °C
 0 Гкал
 Гкал
 м.куб.
 Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИО ИДЛ «Энергосбыт»
 УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТЕПЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ КУУТЗ
 Представитель теплопоставляющей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 12.09.2019 20:19Г
 ЧЕРТОНОЛХОВА ИХ