

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Цимбагина ул., д. 52, лит. Д**
 Осуществляющая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9206.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Отопление
 23550

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:** График: **149/70**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 208337** расходомер: **Gmin=**
 Подающий трубопровод (М1) Gmax=
 Обратный трубопровод (М2) Термопробор.: **Режим (схема):**
 Подающий ГВС (М3) Gmax= **Преобр. Давления:**

Циркуляционный ГВС (М4) лето: **Qгвс=М3*(n3-нхв)**
 Подпиточный трубопровод (Vп) Qтех.гвс=
 Расчетный алгоритм: **зима: **Qгвс=М3*(n3-нхв)** Qтех.гвс.сф
 Договорные нагрузки: **Кал/Час: **Qот.= 0,263**** Qгвс ср=
 Договорные нагрузки (ср.час): **Кал/Час: **Qот.= 79,8987**** Qгвс.м=
 Договорные расходы (ср.сут.): **т/сут.: **Qот.= 79,8987**** Qгвс.м=**

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Уплит	T3	T4	P3
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	13.64	13.39	0.25													0.00
17.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	12.86	12.58	0.28													0.00
18.09.2019	24.00*		110.07	110.07	0.00	64.63	47.77	16.86													1.86
19.09.2019	24.00		234.71	234.71	0.00	64.19	49.62	14.57													3.43
20.09.2019	24.00		259.91	259.91	0.00	64.23	50.86	13.37													3.48
21.09.2019	24.00		257.07	257.07	0.00	66.02	51.33	13.69													3.52
22.09.2019	24.00		252.89	252.89	0.00	64.49	50.88	13.61													3.45
Среднее	24.00		159.24	159.24	0.00	49.87	39.49	10.38													2.25
Итого	168.00		1114.65	1114.65	0.00																15.74

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: **0 час** Гкал
 Период превышения 12: **0 час** куб.м
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды **0 °C** 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **15,74** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл. **м.куб.**

Ответственный за Учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации
 _____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
Ф И Л И А Л «ЭНЕРГ ОС Б Ъ Т»
 У П Р А В Л Е Н И Е П Р И Б О Р Н О Г О У Ч Е Т А
 О Т Д Е Л Э К С П Л У А Т А Ц И И К У У Т З

О Т Ч Е Т П Р И Н Я Т 2 3 0 9 2 0 1 9 Г
Ч Е Р Т О П О Д О Х О В А Д Х

