

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбагина ул, д. 54, лит. Е
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9205.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 23551

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Глипл= Приборы УУТЗ поверены до: Термопребр.: Режим (зима): Преобр. Давления: График: 149/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 207134 расходомер: Smax= Sтех= Sтех.ср= Sтех.м=

Подающий трубопровод (M1) Обратный трубопровод (M2) Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vл)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв) лето: Qгвс=M3*(t3-tнв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,263 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср= 0 Qгвс.м= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот= 79,8987 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Sтех.ср= 0 Sтех.м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал						
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,06	13,99	0,07															0,00
17.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,51	13,41	0,10															0,00
18.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,80	13,22	2,58															0,00
19.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,34	13,48	6,86															0,00
20.09.2019	24,00	*	57,64	58,31	-0,67	64,21	45,81	18,40															1,05
21.09.2019	24,00		244,43	244,43	0,00	64,78	48,87	15,91															3,89
22.09.2019	24,00		241,20	241,20	0,00	64,26	48,63	15,63															3,78
Среднее	24,00		77,61	77,71	-0,10	36,71	28,20	8,51															1,25
Итого	168,00		543,27	543,94	-0,67																		8,72

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя Уилп, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): _____
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, _____ 8,72 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл. _____ м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТОНОДХОВА ДХ