

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Цимбагина ул, д. 30, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **9131.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 31153

Установленные приборы: **часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1307924** расходомер:
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Вп)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)**

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:

2-х трубная схема
 Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

ОП: А32-00:

График: 130/70

Договорные нагрузки: Гкал/час: **0,21** Qвент. = **0** лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: **84** Qгвс ср = **0** Qгвс ср = **0**
 Договорные расходы (ср. сут.): Тбрут.: **84** Qгвс м = **0** Qгвс м = **0**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ	
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3
16.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	16.21	15.83	0.38	0.60	0.90					0.00	
17.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	15.48	15.14	0.34	0.60	0.90				0.00		
18.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	14.99	14.65	0.34	0.60	0.80				0.00		
19.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	14.27	13.93	0.34	0.60	0.80				0.00		
20.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	13.86	13.56	0.30	0.50	0.80				0.00		
21.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	13.04	13.12	0.41	0.40	0.70				0.00		
22.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	13.04	12.75	0.29	0.40	0.70				0.00		
Среднее	24.00		0.00	0.00	0.00	14.48	14.14	0.34	0.53	0.80				0.00		
Итого	168.00		0.00	0.00	0.00										0.00	

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0 °C**
Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **0 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изп: **0 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации
 _____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБС БИТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ АККОМУТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г.
ЧЕРНОДОХОВА ДХ