

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул., д. 10, лит. Г

Договор: 9105.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета: Обиши
 Код УУТЗ: 27894

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

ОП: СИ-2 КТЗ-0 или 1, ФРТ-1; МП: СИ-3 ТЗ-0 ФТ-1;

Вычислитель: ВКТ-7 № 202222
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подходящий трубопровод (V1)

Расходомер: PRЭМ-40-B1
 PRЭМ-40-B1
 PRЭМ-32-B1
 PRЭМ

См1п= 0,1
 0,1
 0,067
 0,048

См2х= 45
 45
 30
 12

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки: Гкал/Час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот.= 0,319
 Qот.= 96,7
 Qот.=

Qвент.= 0
 Qвент.= 0
 Qвент.=

Qотех.= 0
 Qотех.= 0
 Qотех.=

Qгвс.= 0
 Qгвс. ср.= 0
 Qгвс.=

Qгвс.= 0,1892
 Qгвс. ср.= 0,086
 Qгвс.= 34,4

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4	
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2		
16.09.2019	24.00	*	52,78	0,00	52,78	71,69	23,60	48,09	52,61	0,00	53,82	0,00	53,82	71,40	18,63								3,79
17.09.2019	24.00	*	45,10	0,00	45,10	70,58	19,62	50,96	44,93	0,00	45,95	0,00	45,95	70,11	17,54								3,18
18.09.2019	24.00	*	43,58	0,00	43,58	70,19	18,28	51,91	32,40	0,00	33,12	0,00	33,12	69,35	17,88								3,06
19.09.2019	24.00	*	67,43	50,49	16,94	68,94	50,25	18,69	38,68	23,48	15,20	23,87	15,66	68,59	58,83								2,11
20.09.2019	24.00	*	188,42	147,26	41,16	69,07	51,43	17,64	106,57	68,46	38,11	108,91	69,62	39,29	68,88	59,54							5,45
21.09.2019	24.00	*	158,14	144,14	14,00	66,88	49,83	17,05	79,12	67,60	11,52	80,74	68,64	12,10	66,67	57,09							3,40
22.09.2019	24.00	*	168,01	148,02	19,99	64,53	48,29	16,24	86,53	69,28	17,25	88,20	70,24	17,96	64,34	55,39							3,70
Среднее	24,00		103,35	69,99	33,36	68,84	37,33	31,51	62,98	32,69	30,29	33,20	31,13	66,48	40,70								3,53
Итого	168,00		723,46	489,91	233,55				440,84	228,82	212,02	450,27	232,37	217,90									24,69

Показание счетчиков на момент снятия данных: M1, Т; M2, Т; M3, Т; M4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Qобщ, Гкал; Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узел, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоснабителя Узел ил.

0 час
 0 час
 17,05 °С
 20,71 Гкал
 217,9 м.куб.
 0 час
 3,98 Гкал
 20,71 Гкал
 217,9 м.куб.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ТУП «ТЭК СИБ»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЩАЯ ДУХ