Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0919.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 17,05

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.08.19	24,00	-	103,38	91,33	12,05	72,19	71,96	0,23	7,00	5,00	0,00	10,77	-	-	11,03	-	11,03	-	72,23	-	0,78			0,78
24.08.19	24,00	-	102,84	91,08	11,76	71,40	71,17	0,23	7,00	5,00	0,00	10,53	-	-	10,79	-	10,79	-	71,36	-	0,75			0,75
25.08.19	24,00	-	92,50	81,07	11,43	71,83	71,61	0,22	7,00	5,00	0,00	10,71	-	-	10,96	-	10,96	-	71,41	-	0,77			0,77
26.08.19	24,00	-	103,36	90,97	12,39	72,26	72,04	0,22	7,00	5,00	0,00	11,28	-	-	11,55	-	11,55	-	72,25	-	0,81			0,81
27.08.19	24,00	-	102,29	90,83	11,46	71,79	71,56	0,23	7,00	5,00	0,00	10,41	-	-	10,64	-	10,64	-	71,83	-	0,75			0,75
28.08.19	24,00	-	103,77	90,98	12,79	71,40	71,17	0,23	7,00	5,00	0,00	11,64	-	-	11,90	-	11,90	-	71,51	-	0,84			0,84
29.08.19	24,00	-	103,78	91,27	12,51	71,56	71,32	0,24	7,00	5,00	0,00	11,47	-	-	11,74	-	11,74	-	71,74	-	0,82			0,82
30.08.19	24,00	-	111,40	99,45	11,95	71,93	71,73	0,20	7,00	5,00	0,00	10,83	-	-	11,08	-	11,08	-	72,02	-	0,78			0,78
31.08.19	24,00	-	116,39	104,92	11,47	72,18	72,02	0,16	7,00	5,00	0,00	10,30	-	-	10,54	-	10,54	-	72,03	-	0,74			0,74
01.09.19	24,00	-	118,16	103,98	14,18	72,37	72,20	0,17	7,00	5,00	0,00	12,99	-	-	13,31	-	13,31	-	72,29	-	0,94			0,94
02.09.19	24,00	-	116,82	103,67	13,15	72,21	72,02	0,19	7,00	5,00	0,00	12,03	-	-	12,30	-	12,30	-	72,26	-	0,87			0,87
03.09.19	24,00	-	114,64	103,33	11,31	72,28	72,09	0,19	7,00	5,00	0,00	10,23	-	-	10,47	-	10,47	-	72,33	-	0,74			0,74
04.09.19	24,00	-	115,91	104,25	11,66	72,12	71,92	0,20	7,00	5,00	0,00	10,54	-	-	10,80	-	10,80	-	72,14	-	0,76			0,76
05.09.19	24,00	-	116,04	103,71	12,33	71,57	71,38	0,19	7,00	5,00	0,00	11,14	-	-	11,40	-	11,40	-	71,54	-	0,80			0,80
06.09.19	24,00	-	115,46	102,93	12,53	71,49	71,29	0,20	7,00	5,00	0,00	11,41	-	-	11,67	-	11,67	-	71,51	-	0,81			0,81
07.09.19	24,00	-	115,54	103,84	11,70	72,19	72,00	0,19	7,00	5,00	0,00	10,51	-	-	10,76	-	10,76	-	72,17	-	0,76			0,76
08.09.19	24,00	-	112,71	100,51	12,20	71,66	71,45	0,21	7,00	5,00	0,00	11,12	-	-	11,35	-	11,35	-	71,69	-	0,80			0,80
09.09.19	24,00	-	114,21	101,73	12,48	71,66	71,44	0,22	7,00	5,00	0,00	11,23	-	-	11,50	-	11,50	-	71,83	-	0,81			0,81
10.09.19	24,00	-	116,16	102,85	13,31	72,70	72,52	0,18	7,00	5,00	0,00	12,02	-	-	12,30	-	12,30	-	72,59	-	0,87			0,87
11.09.19	24,00	-	115,56	102,93	12,63	72,35	72,15	0,20	7,00	5,00	0,00	11,40	-	-	11,66	-	11,66	-	72,31	-	0,83			0,83
12.09.19	24,00	-	116,70	104,21	12,49	72,05	71,86	0,19	7,00	5,00	0,00	11,19	-	-	11,45	-	11,45	-	72,07	-	0,81			0,81
13.09.19	24,00	-	117,56	104,84	12,72	71,64	71,42	0,22	7,00	5,00	0,00	11,43	-	-	11,67	-	11,67	-	71,88	-	0,82			0,82
14.09.19	24,00	-	116,43	103,23	13,20	72,08	71,89	0,19	7,00	5,00	0,00	11,93	-	-	12,21	-	12,21	-	72,00	-	0,86			0,86
15.09.19	24,00	-	114,50	99,52	14,98	72,34	72,11	0,23	7,00	5,00	0,00	13,74	-	-	14,08	-	14,08	-	72,33	-	0,99			0,99
Среднее	24,00	-	111,50	99,06	12,45	71,97	71,76	0,21	7,00	5,00	-	11,29	-	-	11,55	-	11,55	-	71,97	-	0,81	-	-	0,90
Итого	576,00		2676,11	2377,43	298,68						0,00	270,85	0,00	0,00	277,16	0,00	277,16	0,00			19,50	0,00	0,00	19,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.08.19 11:00	69614,52	60534,67	8557,29	-	8780,78	-	1935,48	-	-
	20.09.19 17:00	72771,77	63333,84	8880,19	-	9111,14	-	1969,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,05 °С = -4,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **277,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП ЖКС СПБ
Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ