

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Шенникова ул. д. 14
 Обслуживающая организация: ООО "ТЭП" (с/с)
 Договор: 9107.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: Узел учета:
 Код УТЭ:
 Общий 8855
 График: 150/70

Источники: ТЭП ООО "Обуховоэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах
 Вычислитель: СП1943 № 1787
 расходомер: PRЭМ-3-32-А
 Подводящий трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-3-32-А
 Подводящий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) PRЭМ-3-20-А
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qот= 0,166 Овент= 0 Отех= Огрв= 0,0542
 Договорные расходы (гр.сут.): Т/сут.: Gот= 49,8 Gвент= 0 Gтех= Gгрв= 21,68 Gвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 27.07.2022
 Термометробр.: КТПТР-01
 КТПТР-01
 ТПТ-1-3
 Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
 Преобр. давления:
 Контроль ГВС (ТВ-2)
 Огрв.м= 156,95

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Уходлив	T3	T4	P3	P4	Общ
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.08.2019	24.00		62,44	56,20	6,24	72,82	63,14	9,68	63,94	57,25	6,69	63,94	57,25	6,69	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	0,95		
24.08.2019	24.00		62,56	56,88	5,68	72,06	62,64	9,42	64,04	57,93	6,11	64,04	57,93	6,11	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	1,07		
25.08.2019	24.00		63,22	56,02	7,20	72,59	62,98	9,61	64,74	57,06	7,68	64,74	57,06	7,68	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	0,99		
26.08.2019	24.00		62,70	56,71	5,99	72,87	63,21	9,66	64,21	57,77	6,44	64,21	57,77	6,44	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	0,99		
27.08.2019	24.00		63,07	56,92	6,15	72,39	62,97	9,42	64,77	57,97	6,60	64,77	57,97	6,60	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	1,01		
28.08.2019	24.00		63,28	57,63	5,65	71,96	62,73	9,23	65,59	58,58	7,01	65,59	58,58	7,01	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	0,99		
29.08.2019	24.00		64,07	57,52	6,55	72,08	62,82	9,26	73,61	67,12	6,49	73,61	67,12	6,49	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	1,04		
30.08.2019	24.00		71,89	65,85	6,04	72,39	64,07	8,32	80,22	73,19	7,03	80,22	73,19	7,03	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	1,14		
31.08.2019	24.00		78,35	70,71	7,64	72,63	64,82	7,81	79,65	72,36	7,29	79,65	72,36	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	1,06		
01.09.2019	24.00		78,52	70,71	7,81	72,85	64,91	7,94	78,81	72,31	6,50	78,81	72,31	6,50	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	1,01		
02.09.2019	24.00		77,78	70,97	6,81	72,86	64,77	7,89	79,73	72,90	6,83	79,73	72,90	6,83	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	1,03		
03.09.2019	24.00		76,96	70,92	6,04	72,75	64,75	8,00	80,42	72,10	7,29	80,42	72,10	7,29	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	1,05		
04.09.2019	24.00		77,86	71,51	6,35	72,58	64,49	8,09	79,73	72,90	6,83	79,73	72,90	6,83	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	1,09		
05.09.2019	24.00		78,57	71,89	6,68	72,02	64,06	8,10	79,98	72,42	7,56	79,98	72,42	7,56	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	1,03		
06.09.2019	24.00		78,14	71,07	7,07	71,95	63,85	8,11	79,81	73,28	6,53	79,81	73,28	6,53	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	0,99		
07.09.2019	24.00		77,94	71,88	6,06	72,65	64,54	8,11	77,34	71,27	6,07	77,34	71,27	6,07	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	1,01		
08.09.2019	24.00		75,55	69,93	5,62	72,16	63,97	8,19	78,87	72,51	6,36	78,87	72,51	6,36	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,95		
09.09.2019	24.00		77,05	71,16	5,89	72,03	63,87	8,16	79,62	74,29	5,33	79,62	74,29	5,33	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	0,96		
10.09.2019	24.00		77,73	72,85	4,88	73,18	65,14	8,04	79,84	74,24	5,60	79,84	74,24	5,60	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	0,97		
11.09.2019	24.00		77,96	72,81	5,15	72,82	64,89	7,93	80,51	74,89	5,62	80,51	74,89	5,62	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	1,00		
12.09.2019	24.00		78,63	73,46	5,17	72,63	64,66	7,97	80,83	75,40	5,43	80,83	75,40	5,43	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	1,00		
13.09.2019	24.00		78,95	73,97	4,98	72,16	64,20	7,96	77,43	71,05	6,38	77,43	71,05	6,38	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	1,05		
14.09.2019	24.00		77,89	72,50	5,39	72,67	64,42	8,25	74,95	68,41	6,54	74,95	68,41	6,54	156,95	156,95	156,95	156,95	156,95	1,01		
15.09.2019	24.00		75,60	69,71	5,89	72,93	64,19	8,74	74,95	68,41	6,54	74,95	68,41	6,54	156,95	156,95	156,95	156,95	156,95	1,01		
Среднее	24.00		73,20	67,12	6,08	72,49	64,00	8,49	74,95	68,41	6,54	74,95	68,41	6,54	156,95	156,95	156,95	156,95	156,95	24,32		
Итого	576,00		1756,71	1610,85	145,86																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ, Гкал Троби, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Узлп изл.

0 час
 0 час
 час
 Гкал
 куб.м
 Гкал
 17,05 °С
 21,83 Гкал
 156,95 м.куб.

2,49 Гкал

ГТУП "ТЭК СПб" УПРАВЛЕНИЕ ПРИКЛОННОГО УЧЕТА ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 ЧЕРНОПОДОХОВА Л.Х.
 ПРИНКАТ 2309 29197