

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шенгундова ул, д. 22, лит. Н  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9108.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общии  
 24493

График: 1507/0

Установленные приборы: ВКТ-7 № 204821  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204821  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)

Схема подлпечения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давлении:

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер: PRЭM-32-B1  
 PRЭM-32-B1  
 PRЭM-32-B1

Гмпп=  
 0,067  
 0,067  
 0,067

Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Термомообр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Qтех.гв= 0,1258  
 Qгвс.ср= 0,0572  
 Qгвс.м= 22,88

Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hкв)-M2\*(h2-hкв)

Qот.= 0,164  
 Qгвс.= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0,1258  
 Qгвс.ср= 0,0572  
 Qгвс.м= 22,88

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. сут.), т/сут.

Qот.= 0,164  
 Qгвс.= 49,2

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0,1258  
 Qгвс.ср= 0,0572  
 Qгвс.м= 22,88

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.

Qот.= 0,164  
 Qгвс.= 49,2

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0,1258  
 Qгвс.ср= 0,0572  
 Qгвс.м= 22,88

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.

Qот.= 0,164  
 Qгвс.= 49,2

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0,1258  
 Qгвс.ср= 0,0572  
 Qгвс.м= 22,88

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)	Удодлит	T3	T4	P3	P4		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	Гкал	
16.09.2019	24.00		31,85	24,75	7,10	71,90	55,73	16,17	6,80	4,90												0,91	
17.09.2019	24.00		29,97	22,61	7,36	70,92	47,47	23,45	6,80	4,90												1,06	
18.09.2019	24.00		31,25	23,07	8,18	70,36	40,62	29,74	6,80	4,90												1,26	
19.09.2019	24.00		29,82	21,47	8,35	69,74	39,19	30,55	6,80	4,90												1,24	
20.09.2019	24.00		28,28	20,36	7,92	68,94	37,93	31,01	6,80	4,90												1,18	
21.09.2019	24.00		27,99	19,87	8,12	66,62	36,90	29,72	6,80	4,90												1,13	
22.09.2019	24.00		31,94	20,66	11,28	64,35	36,61	27,74	6,80	4,90												1,30	
Итого	24.00		30,16	21,83	8,33	68,98	42,06	26,91	6,80	4,90												1,15	
			168,00			211,10	152,79	58,31														8,08	

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Показаны счетчиков на момент снятия данных.

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя (Визл, рассчитанный по среднему)  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения I2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ.  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

0 час  
 0 час  
 17,05 °C  
 7,09 Гкал  
 61,2 м.куб.  
 0,99 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Управление приборного  
 отдела эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ

