Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9109.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 24, лит. М** Строит.адрес: Код УУТЭ: **32291**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ943 № 6100**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,164**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1276**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,058**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**49,2**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**23,2**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24,00	*	155,90	147,58	8,32	72,51	68,49	4,02						159,65	150,78	8,87						1,20
17.09.2019	24,00	*	147,32	139,18	8,14	71,57	61,24	10,33						150,77	141,65	9,12						2,03
18.09.2019	24,00	*	155,34	147,26	8,08	70,84	55,95	14,89						158,91	149,44	9,47						2,77
19.09.2019	24,00	*	150,07	142,06	8,01	70,38	55,30	15,08						153,48	144,11	9,37						2,71
20.09.2019	24,00	*	145,98	138,20	7,78	69,33	53,97	15,36						149,20	140,11	9,09						2,67
21.09.2019	24,00	*	142,56	135,31	7,25	67,43	52,59	14,84						145,55	137,09	8,46						2,50
22.09.2019	24,00	*	151,33	140,31	11,02	64,75	51,12	13,63						154,27	142,05	12,22						2,63
Среднее	24,00		149,79	141,41	8,37	69,54	56,95	12,59						153,12	143,60	9,51						2,36
Итого	**168,00**		**1048,50**	**989,90**	**58,60**									**1071,83**	**1005,23**	**66,60**						**16,51**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **1** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **15,51** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **66,6** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП "ТЭК СПб"
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2 3 09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л Х

4