Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9109.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 24, лит. М** Строит.адрес: Код УУТЭ: **32291**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ943 № 6100**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,164** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1276**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,058**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **49,2** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **23,2** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	133,17	128,36	4,81	73,34	68,79	4,55						136,44	131,16	5,28						0,94
24.08.2019	24,00	*	133,05	128,13	4,92	72,60	68,16	4,44						136,25	130,88	5,37						0,93
25.08.2019	24,00	*	133,34	127,21	6,13	73,10	68,60	4,50						136,58	129,98	6,60						1,03
26.08.2019	24,00	*	132,70	127,34	5,36	73,40	68,92	4,48						135,95	130,13	5,82						0,97
27.08.2019	24,00	*	132,61	127,66	4,95	72,91	68,53	4,38						135,83	130,43	5,40						0,93
28.08.2019	24,00	*	133,10	127,93	5,17	72,47	68,15	4,32						136,29	130,67	5,62						0,93
29.08.2019	24,00	*	133,93	128,69	5,24	72,56	68,27	4,29						137,14	131,46	5,68						0,94
30.08.2019	24,00	*	151,42	146,69	4,73	72,81	68,94	3,87						155,08	149,91	5,17						0,92
31.08.2019	24,00	*	163,32	159,17	4,15	73,04	69,46	3,58						167,29	162,71	4,58						0,88
01.09.2019	24,00	*	160,91	155,77	5,14	73,27	69,65	3,62						164,84	159,25	5,59						0,95
02.09.2019	24,00	*	159,91	154,93	4,98	73,06	69,45	3,61						163,80	158,37	5,43						0,93
03.09.2019	24,00	*	158,96	154,42	4,54	73,17	69,50	3,67						162,84	157,86	4,98						0,91
04.09.2019	24,00	*	160,31	155,31	5,00	73,00	69,32	3,68						164,20	158,76	5,44						0,94
05.09.2019	24,00	*	159,88	155,47	4,41	72,43	68,78	3,65						163,71	158,86	4,85						0,89
06.09.2019	24,00	*	157,81	153,98	3,83	72,34	68,65	3,69						161,58	157,33	4,25						0,85
07.09.2019	24,00	*	158,99	154,96	4,03	73,06	69,31	3,75						162,86	158,40	4,46						0,88
08.09.2019	24,00	*	155,69	150,29	5,40	72,59	68,81	3,78						159,44	153,58	5,86						0,97
09.09.2019	24,00	*	156,60	151,12	5,48	72,42	68,65	3,77						160,35	154,41	5,94						0,97
10.09.2019	24,00	*	158,25	153,13	5,12	73,55	69,82	3,73						162,15	156,56	5,59						0,96
11.09.2019	24,00	*	158,31	153,43	4,88	73,18	69,47	3,71						162,17	156,85	5,32						0,93
12.09.2019	24,00	*	159,16	154,33	4,83	73,01	69,28	3,73						163,03	157,74	5,29						0,94
13.09.2019	24,00	*	159,07	154,38	4,69	72,54	68,79	3,75						162,89	157,75	5,14						0,93
14.09.2019	24,00	*	156,81	151,38	5,43	73,12	69,14	3,98						160,63	154,72	5,91						1,01
15.09.2019	24,00	*	153,29	145,36	7,93	73,40	69,26	4,14						157,05	148,58	8,47						1,19
Среднее	24,00		150,86	145,81	5,05	72,93	68,99	3,94						154,52	149,01	5,50						0,95
Итого	**576,00**		**3620,59**	**3499,44**	**121,15**									**3708,39**	**3576,35**	**132,04**						**22,72**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **2,07** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **20,65** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **132,04** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации / КУУТЭ /
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2019 г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/