

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул, д. 26, лит. Л
 Договор: 8740.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Узел учета: Общ. 1507/0
 Код УТЭ: 28978

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 219193
 Расходомер: Гмпн=
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ 0,067
 Подходящий ГВС (М2) ПРЭМ 0,067
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ 0,067
 Подходящий ГВС (М4) ПРЭМ 0,027
 Подходящий прибор: КТСП-Н
 Термопробор: КТСП-Н
 Режим (схема): Преобр. давленин:

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,164
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтех.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот.= 49,2
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019
 Gтех.= 0
 Qгвс=М3*(t3-hx)
 Qгвс.ср.= 0,1214
 Qгвс.ср.= 0,0552
 Gгвс.м.= 22,08

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Глпх= 0
 Qгвс=М3*(t3-hx)
 Qгвс.ср.= 0,1214
 Qгвс.ср.= 0,0552
 Gгвс.м.= 22,08

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dm	t1	t2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Уходпит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.08.2019	24.00		152,67	147,59	5,08	73,65	70,00	3,65			77,51	74,55	2,96	79,43	76,10	3,33	73,52	66,84			0,72	
24.08.2019	24.00		152,82	147,41	5,41	72,86	69,27	3,61			77,57	74,56	3,01	79,47	76,05	3,42	72,77	66,15			0,71	
25.08.2019	24.00		152,93	147,27	5,66	73,39	69,75	3,64			77,89	74,43	3,46	79,82	75,95	3,87	73,28	66,59			0,75	
26.08.2019	24.00		153,28	147,31	5,97	73,68	70,04	3,64			78,30	74,38	3,92	80,22	75,93	4,29	73,55	66,90			0,79	
27.08.2019	24.00		152,84	147,54	5,30	73,15	69,59	3,56			77,86	74,55	3,31	79,78	76,08	3,70	73,02	66,50			0,73	
28.08.2019	24.00		153,77	147,68	6,09	72,72	69,22	3,50			78,75	74,60	4,15	80,64	76,12	4,52	72,60	66,19			0,78	
29.08.2019	24.00		154,71	148,58	6,13	72,87	69,41	3,46			79,24	74,97	4,27	81,14	76,51	4,63	72,75	66,40			0,77	
30.08.2019	24.00		176,75	170,74	6,01	73,15	70,06	3,09			90,26	86,33	3,93	92,48	88,13	4,35	73,02	67,44			0,71	
01.09.2019	24.00		190,20	184,89	5,31	73,31	70,44	2,87			96,67	93,56	3,11	99,06	95,56	3,50	73,17	68,02			0,72	
02.09.2019	24.00		188,44	183,20	5,24	73,48	70,57	2,91			95,74	92,66	3,08	98,10	94,62	3,48	73,34	68,10			0,76	
03.09.2019	24.00		187,80	181,90	5,90	73,35	70,44	2,94			95,73	91,94	3,79	98,07	93,86	4,21	73,21	67,98			0,80	
04.09.2019	24.00		186,89	181,22	5,67	73,42	70,48	2,94			95,12	91,52	3,60	97,49	93,44	4,05	73,28	67,99			0,76	
05.09.2019	24.00		189,57	183,49	6,08	73,25	70,29	2,96			96,99	92,93	4,06	99,34	94,87	4,47	73,11	67,78			0,82	
06.09.2019	24.00		189,51	182,84	6,67	72,67	69,75	2,92			97,20	92,62	4,58	99,55	94,53	5,02	72,53	67,26			0,76	
07.09.2019	24.00		186,78	181,02	5,76	72,64	69,68	2,96			95,27	91,51	3,76	97,59	93,46	4,13	72,51	67,18			0,81	
08.09.2019	24.00		183,34	182,54	5,47	73,36	70,34	3,02			95,53	92,38	3,15	97,87	94,30	3,57	73,23	67,77			0,74	
09.09.2019	24.00		188,01	182,54	5,47	73,36	70,34	3,02			93,70	89,39	4,31	95,95	91,26	4,69	72,69	67,11			0,81	
10.09.2019	24.00		185,47	179,34	6,13	72,81	69,76	3,05			94,65	90,87	3,78	96,95	92,77	4,18	72,69	67,18			0,78	
11.09.2019	24.00		187,63	181,45	5,91	73,83	70,83	3,00			95,20	91,80	3,40	97,58	93,77	3,81	73,69	68,28			0,75	
12.09.2019	24.00		187,63	181,21	6,42	73,48	70,53	2,95			95,41	91,59	3,82	97,80	93,52	4,28	73,10	67,75			0,76	
13.09.2019	24.00		186,45	182,27	6,18	73,24	70,28	2,96			95,62	92,00	3,62	97,99	93,93	4,06	73,10	67,75			0,82	
14.09.2019	24.00		189,19	182,30	6,89	72,90	69,94	2,96			96,41	91,89	4,52	98,75	93,81	4,94	72,77	67,41			0,84	
15.09.2019	24.00		186,34	179,77	6,57	73,41	70,25	3,16			92,83	90,79	4,31	97,44	92,75	4,69	73,28	67,56			0,90	
Среднее	24.00		180,96	173,85	7,11	73,68	70,34	3,34			92,83	87,92	4,91	95,11	89,72	5,39	73,55	67,49			0,90	
Итого	24.00		176,90	170,92	5,98	73,21	70,04	3,17			90,19	86,41	3,78	92,40	88,21	4,19	73,08	67,33			0,77	
Итого	576,00		4245,71	4102,16	143,55						2164,55	2073,74	90,81	2217,62	2117,04	100,58					18,53	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vл, т Qобщ, Гкал Трав, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл.

0 час
 0 час
 17,05 °С
 16,98 Гкал
 100,58 м.куб.

Гкал
 куб.м
 1,55 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИП «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ