Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 27, лит. И**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8825.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23588**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 80222013**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,25**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1078**		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,049**		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**75**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**19,6**	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00		58,74	50,51	8,23	72,57	72,30	0,27			9,14		9,14	9,35		9,35		72,55				0,66
24.08.2019	24,00	*	58,89	50,44	8,45	71,81	71,52	0,29			9,37		9,37	9,60		9,60		71,78				0,67
25.08.2019	24,00	*	58,67	50,26	8,41	72,33	72,04	0,29			9,15		9,15	9,35		9,35		72,37				0,66
26.08.2019	24,00	*	59,28	49,47	9,81	72,61	72,39	0,22			9,83		9,83	10,06		10,06		72,53				0,71
27.08.2019	24,00	*	59,43	49,53	9,90	72,11	71,89	0,22			10,02		10,02	10,24		10,24		72,05				0,72
28.08.2019	24,00	*	58,92	50,04	8,88	71,68	71,48	0,20			9,30		9,30	9,54		9,54		71,51				0,66
29.08.2019	24,00	*	60,24	50,96	9,28	71,87	71,60	0,27			10,45		10,45	10,70		10,70		71,89				0,75
30.08.2019	24,00	*	66,62	58,81	7,81	72,24	72,03	0,21			9,23		9,23	9,45		9,45		72,22				0,67
31.08.2019	24,00	*	71,49	63,76	7,73	72,43	72,26	0,17			9,32		9,32	9,53		9,53		72,33				0,67
01.09.2019	24,00	*	72,39	63,02	9,37	72,64	72,46	0,18			11,02		11,02	11,27		11,27		72,58				0,80
02.09.2019	24,00	*	71,12	62,72	8,40	72,50	72,32	0,18			10,04		10,04	10,28		10,28		72,49				0,73
03.09.2019	24,00	*	70,46	62,36	8,10	72,55	72,36	0,19			9,55		9,55	9,79		9,79		72,51				0,69
04.09.2019	24,00	*	71,63	62,82	8,81	72,39	72,23	0,16			10,20		10,20	10,48		10,48		72,22				0,74
05.09.2019	24,00	*	71,24	62,62	8,62	71,84	71,66	0,18			10,02		10,02	10,27		10,27		71,79				0,72
06.09.2019	24,00	*	69,76	61,97	7,79	71,77	71,59	0,18			9,07		9,07	9,27		9,27		71,74				0,65
07.09.2019	24,00	*	71,27	62,55	8,72	72,47	72,30	0,17			10,14		10,14	10,36		10,36		72,33				0,73
08.09.2019	24,00	*	70,23	60,43	9,80	71,96	71,76	0,20			11,19		11,19	11,42		11,42		71,99				0,81
09.09.2019	24,00	*	69,81	61,00	8,81	72,01	71,75	0,26			10,22		10,22	10,47		10,47		72,34				0,74
10.09.2019	24,00	*	70,26	61,47	8,79	73,00	72,83	0,17			10,23		10,23	10,50		10,50		72,85				0,74
11.09.2019	24,00	*	69,54	61,57	7,97	72,64	72,47	0,17			9,35		9,35	9,58		9,58		72,56				0,68
12.09.2019	24,00	*	70,38	61,91	8,47	72,41	72,24	0,17			9,93		9,93	10,17		10,17		72,28				0,72
13.09.2019	24,00	*	69,77	62,04	7,73	72,08	71,86	0,22			9,17		9,17	9,38		9,38		72,16				0,66
14.09.2019	24,00	*	69,49	60,79	8,70	72,51	72,30	0,21			9,99		9,99	10,21		10,21		72,34				0,72
15.09.2019	24,00	*	69,02	58,40	10,62	72,78	72,55	0,23			11,67		11,67	11,95		11,95		72,76				0,85
Среднее	24,00		67,03	58,31	8,72	72,30	72,09	0,21			9,90		9,90	10,13		10,13		72,26				0,71
Итого	**576,00**		**1608,65**	**1399,45**	**209,20**						**237,60**		**237,60**	**243,22**		**243,22**						**17,15**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **4,05** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **13,1** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **243,22** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
Представитель теплоснабжающей организации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г. ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ