

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шеглунова ул., д. 23, лит. В
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенная энергия"

Договор: 9110.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭЗ:

Обшии
 12561

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СПТ 943.2 № 14798
 Подключаемый ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4)
 Подключаемый ГВС (М2) Обратный трубопровод (М2)
 Подключаемый ГВС (М1) Подключаемый ГВС (М1)
 Расчетные алгоритмы: зима: Q=M1*(h1-h2)-M2*(h2-h3) лето: Q=M3*(h3-h4)
 Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час: Qот = 0.437 Qтеп = 0 Qгвс ср = 0.2229
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: Gот = 131.1 Gтеп = 0 Gгвс ср = 0.1013
 Gгвс ср = 40.52 Gгвс ср = 40.52 Gгвс ср = 40.52

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Обши							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уполнит	T3	T4	P3	P4		
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.08.2019	24.00		132.85	115.12	17.73	72.96	72.88	0.10							136.08	117.92	18.16						1.31	
24.08.2019	24.00		134.22	115.01	19.21	72.26	72.16	0.10							137.42	117.76	19.66						1.40	
25.08.2019	24.00		133.63	115.16	18.47	72.72	72.61	0.11							136.86	117.94	18.92						1.36	
26.08.2019	24.00		134.35	115.14	19.21	73.02	72.93	0.09							137.62	117.94	19.68						1.42	
27.08.2019	24.00		134.63	115.30	19.33	72.56	72.44	0.12							137.87	118.08	19.79						1.42	
28.08.2019	24.00		135.80	115.50	20.30	72.12	72.03	0.09							139.03	118.25	20.78						1.48	
29.08.2019	24.00		135.83	116.06	19.77	72.20	72.09	0.11							139.07	118.82	20.25						1.44	
30.08.2019	24.00		151.22	130.98	20.24	72.46	72.39	0.07							154.85	134.12	20.73						1.48	
31.08.2019	24.00		161.45	143.58	17.87	72.74	72.69	0.05							165.35	147.05	18.30						1.31	
01.09.2019	24.00		162.35	142.68	19.67	73.04	72.98	0.06							162.31	144.91	17.40						1.38	
02.09.2019	24.00		160.84	141.95	18.89	72.71	72.66	0.05							164.72	145.38	19.34						1.25	
03.09.2019	24.00		158.46	141.48	16.98	72.89	72.83	0.06							165.00	145.93	19.07						1.36	
04.09.2019	24.00		161.10	142.48	18.62	72.75	72.70	0.05							162.31	144.91	17.40						1.39	
05.09.2019	24.00		161.41	142.33	19.08	72.16	72.11	0.05							163.33	144.33	19.00						1.35	
06.09.2019	24.00		159.54	140.98	18.56	72.04	71.99	0.05							163.33	144.33	19.00						1.40	
07.09.2019	24.00		161.23	142.21	19.02	72.74	72.68	0.06							165.13	145.65	19.48						1.59	
08.09.2019	24.00		159.75	138.03	21.72	72.37	72.29	0.08							161.66	142.53	19.13						1.36	
09.09.2019	24.00		157.90	139.22	18.68	72.10	72.00	0.10							165.04	144.94	20.10						1.45	
10.09.2019	24.00		161.08	141.47	19.61	73.31	73.26	0.05							165.20	144.79	20.41						1.48	
11.09.2019	24.00		161.28	141.35	19.93	72.96	72.90	0.06							165.74	145.63	20.11						1.44	
12.09.2019	24.00		161.82	142.18	19.64	72.82	72.76	0.06							164.34	145.66	18.68						1.33	
13.09.2019	24.00		160.51	142.26	18.25	72.24	72.18	0.06							164.69	143.66	21.03						1.51	
14.09.2019	24.00		160.79	140.26	20.53	72.82	72.78	0.04							162.42	139.14	23.28						1.67	
15.09.2019	24.00		158.35	135.82	22.73	73.09	73.02	0.07							156.20	136.40	19.80						1.42	
Среднее	24.00		152.52	133.19	19.33	72.63	72.56	0.07							3748.87	3273.65	475.22						34.01	
Итого	576.00		3660.59	3196.55	484.04																			

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Qобщ, Гкал; Граб, ч

Количество тепловой энергии Обши, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 17.05 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 26.1 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Обши: 475.22 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 475.22 м.куб.

Генеральный директор организации
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ УТЭЗ
 ЧЕРНОПОДХОВ ДА
 23.09.2019