

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул. д. 33
 Обслуживающая организация:

Договор: 91111.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 9735

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: СЛТ943 № 6101
 Вычислитель: СЛТ943 № 6101
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расходомер: ПРЭМ-32-С1
 ПРЭМ-32-С1
 ПРЭМ-20-D
 Граничные приборы УТЭ поверены до: Смак= 30
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 ТПТ-15-2

Насовые и суточн. архивы в файлах:
 Режим (схема): ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) Qтеп= 0 Qгвс= 0,336 Qгвс.ср= 0,088
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 100,8 Qгвс.ср= 35,2 Ггвс.м=
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Gот= 100,8 Gгвс= 0 Gгвс.ср=
 Договорные расходы (ср. сут.), Т.сут. Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4		
16.09.2019	24.00	*	22,20	4,70	17,50	71,93	68,20	3,73	7,10	3,50	18,43	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	71,43	70,55	3,70	3,70	1,28	
17.09.2019	24.00	*	44,48	41,07	3,41	71,07	52,56	18,51	7,10	3,50	16,05	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	70,36	70,36	3,70	3,70	1,01	
18.09.2019	24.00	*	88,48	71,71	16,75	70,73	51,56	19,17	7,10	3,50	17,73	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14	69,81	69,81	3,70	3,70	2,57	
19.09.2019	24.00	*	84,72	68,27	16,45	70,28	48,94	21,34	7,10	3,50	16,82	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	68,25	68,25	3,70	3,70	2,62	
20.09.2019	24.00	*	83,71	66,31	17,40	69,31	45,96	23,35	7,10	3,50	17,85	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	66,75	66,75	3,70	3,70	2,76	
21.09.2019	24.00	*	80,58	64,25	16,33	67,33	44,19	23,14	7,10	3,50	16,53	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	64,36	64,36	3,70	3,70	2,59	
22.09.2019	24.00	*	85,03	66,99	18,04	64,68	42,42	22,26	7,10	3,50	18,34	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	68,75	68,75	3,70	3,70	2,66	
Итого	24.00		69,88	54,76	15,13	69,33	50,55	18,79	7,10	3,50	17,39	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	68,93	68,93	3,70	3,70	2,21	
Показания счетчиков на момент снятия данных:			489,18	383,30	105,88						121,75	124,42	124,42	124,42	124,42	124,42	124,42					15,49	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения I2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 13,68 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 124,42 м.куб
 Объем потребленного теплоснабжения Узел изл. 124,42 м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП "ТЭСК СПб"
 ФИЛИАЛ "ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ"
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИЦА ЧЕРТЮЖИЦА
 ДХ