

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Шелгунова ул, д. 37

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: СЛТ943 № 6057

Вычислитель: ПРЭМ-32-С1

Подающий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:

Договор: 10964.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УТЭ поверены до:

Гмап=

КТПР-05

КТПР-05

ТПТ-15-2

2-х трубная схема

Термопробор:

КТПР-05

КТПР-05

ТПТ-15-2

Телефон:

Узел учета: 9745

Код УТЭ:

График: 150/70

ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

Режим (схема):

Пробор. давления:

зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tнв)

Qот.= 0,756

Qотех.= 0

Qгвс.ср.= 0,202

Qгвс.ср.= 0,0918

Qгвс.ср.= 36,72 Гвс.М=

Qот.= 226,8

Qотех.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Гкал		
			М1	М2	DM	TT	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3						V4	dv (излнв)
16.09.2019	24.00	*	68,97	53,98	14,99	72,18	71,80	0,38	15,86	16,23	15,85	16,23	15,85	15,09	15,48	15,54	15,12	18,63	15,99	111,94	1,11
17.09.2019	24.00	*	65,47	46,32	19,15	71,22	57,31	13,91	15,49	15,85	15,09	15,09	15,09	15,48	15,54	15,12	18,63	15,99	111,94	2,02	
18.09.2019	24.00	*	74,13	59,55	14,58	70,58	43,19	27,39	14,76	14,76	15,14	15,48	15,48	15,54	15,12	18,63	15,99	111,94	2,67		
19.09.2019	24.00	*	79,75	62,04	14,71	70,15	42,57	27,58	15,14	15,14	15,48	15,48	15,48	15,54	15,12	18,63	15,99	111,94	2,83		
20.09.2019	24.00	*	77,37	62,86	14,51	69,16	40,63	28,53	15,20	15,20	15,54	15,54	15,54	15,12	18,63	15,99	111,94	2,80			
21.09.2019	24.00	*	75,27	61,22	14,05	67,18	39,39	27,79	14,82	14,82	15,12	15,12	15,12	15,12	18,63	15,99	111,94	2,85			
22.09.2019	24.00	*	81,41	63,65	17,76	64,56	38,71	25,85	18,28	18,28	18,63	18,63	18,63	15,12	18,63	15,99	111,94	2,80			
Среднее	24,00	*	74,62	58,95	15,68	69,29	47,66	21,63	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,12	18,63	15,99	111,94	2,41			
Итого	168,00		522,37	412,62	109,75				109,55	109,55	109,55	109,55	109,55	109,55	109,55	109,55	109,55	109,55	109,55	16,88	

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время

М1, т

М2, т

М3, т

М4, т

У3, куб.м

У4, куб.м

Уп, т

Общ. Гкал

Траб. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по Договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Узал изл.

17,05 °C
 0 час
 0 час
 1,87 Гкал
 15,01 Гкал
 111,94 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ТУН «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБСБТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЩИЙ ЧЕРТОВА ДХ