

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9102.038.1** Телефон: **24458** Общий график: **150/70**

Адрес: **Шелгунова Ул., д. 4** Строительный адрес: **20.12.2021** Терморегулятор: **ТСЛНН** Код УТЭ: **24458**

Обслуживающая организация: **ТСЛНН** Телефон: **30** ТСЛНН

Узел учета: **24458**

Источник ТЭЦ **ООО "Обуховаэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема**

Установленные приборы: **Часовые и счетч. архивы в файлах:**

Вычислитель: **ВКГ-7 № 2055665** разработчик: **ПРЕМ-40-В1** Gmln= **0,1**

Подводящий трубопровод (М1) **ПРЕМ-40-В1** 0,1

Обратный трубопровод (М2) **ПРЕМ-40-В1** 0,1

Подводящий ГВС (М3) **ПРЕМ-32-В1** 0,067

Циркуляционный ГВС (М4) **ПРЕМ-32-В1** 0,067

Подпиточный трубопровод (Уп) **ТСЛНН** 30

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1 \cdot (h1-hx) \cdot M2 \cdot (h2-hx)$ Qтот = **0,3927** Qтеп = **0** Qгвс = **0** Qгвс ср = **0,2105**

Договорные нагрузки (Гкал/час): **Qот = 0,3927** Qтеп = **0** Qгвс = **0** Qгвс ср = **0,0957**

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 117,81** Qтеп = **0** Qгвс = **0** Qгвс ср = **38,28**

Договорные расходы (ср. сут.), Гт/сут.: **Qот = 117,81** Qтеп = **0** Qгвс = **0** Qгвс ср = **38,28**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)												Общ.				
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	В3	В4	ΔV (капав)	Уплит	Т3		Т4	Р3	Р4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.08.2019	24,00	*	88,48	78,86	9,62	71,17	70,84	0,33			10,95			10,95	11,20			70,81					0,78
24.08.2019	24,00	*	88,30	78,45	9,85	70,51	70,17	0,34			11,30			11,30	11,53			70,08					0,79
25.08.2019	24,00	*	88,87	77,92	10,95	70,99	70,64	0,35			12,43			12,43	12,70			70,71					0,88
26.08.2019	24,00	*	87,85	78,47	9,38	71,21	70,89	0,32			10,79			10,79	11,04			70,81					0,76
27.08.2019	24,00	*	87,73	78,22	9,51	70,77	70,44	0,33			11,05			11,05	11,30			70,41					0,78
28.08.2019	24,00	*	88,08	78,47	9,61	70,37	70,05	0,32			11,06			11,06	11,32			70,41					0,77
29.08.2019	24,00	*	87,78	78,92	8,86	70,50	70,17	0,33			10,42			10,42	10,65			70,27					0,77
30.08.2019	24,00	*	95,53	86,27	9,26	70,93	70,64	0,29			10,94			10,94	11,17			70,57					0,77
31.08.2019	24,00	*	100,15	91,16	8,99	71,24	70,97	0,27			10,85			10,85	11,09			70,78					0,77
01.09.2019	24,00	*	102,00	88,83	13,17	71,47	71,18	0,29			10,52			10,52	15,40			71,15					1,07
02.09.2019	24,00	*	98,33	89,51	8,82	71,28	71,00	0,28			10,98			10,98	10,76			70,93					0,75
03.09.2019	24,00	*	98,23	89,00	9,23	71,35	71,07	0,28			10,98			10,98	11,23			71,00					0,78
04.09.2019	24,00	*	99,23	89,55	9,68	71,22	70,93	0,29			11,58			11,58	11,84			70,81					0,82
05.09.2019	24,00	*	98,46	89,21	9,25	70,70	70,41	0,29			11,12			11,12	11,36			70,27					0,78
06.09.2019	24,00	*	87,85	87,85	0,00	70,61	70,30	0,31			11,45			11,45	11,69			70,86					0,81
07.09.2019	24,00	*	98,34	87,56	10,78	71,25	70,93	0,32			11,56			11,56	11,82			70,86					0,82
08.09.2019	24,00	*	97,84	83,69	14,15	70,79	70,46	0,33			15,04			15,04	15,38			70,50					1,06
09.09.2019	24,00	*	97,55	85,52	12,03	70,73	70,39	0,34			12,78			12,78	13,08			70,53					0,90
10.09.2019	24,00	*	97,68	86,96	10,72	71,71	71,43	0,28			11,60			11,60	11,86			71,22					0,83
11.09.2019	24,00	*	98,19	86,29	11,90	71,45	71,15	0,30			12,48			12,48	12,77			71,06					0,89
12.09.2019	24,00	*	97,73	86,97	10,76	71,28	70,97	0,31			11,59			11,59	11,83			70,86					0,82
13.09.2019	24,00	*	98,05	86,73	11,32	70,89	70,55	0,34			12,16			12,16	12,41			70,66					0,86
14.09.2019	24,00	*	97,20	85,45	11,75	71,36	71,06	0,30			12,54			12,54	12,84			70,88					0,89
15.09.2019	24,00	*	96,59	81,22	15,37	71,53	71,17	0,36			16,09			16,09	16,46			70,69					1,14
Среднее	24,00	*	95,25	84,63	10,62	71,05	70,74	0,31			11,93			11,93	12,20			70,69					0,84
Итого	576,00		2285,99	2031,08	254,91						286,33			286,33	292,73								20,25
Показаны счетчики на момент снятия данных:																							
Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб. ч														

Количество тепловой энергии **Общ.**, рассчитанное по среднему: **0 час** Гкал

Объем теплоносителя **Узл.**, рассчитанный по среднему: **0 час** куб.м

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **17,05 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **4,88 Гкал**

Количество потребленной тепловой энергии **Общ.**: **15,37 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя **Узл.**: **292,73 м.куб.**

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"
УПРАВЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО/ УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
Чертополохова Д.Х.
 Представитель теплопоставляющей организации
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 23.09.2019