

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул, д. 4

Договор: 9102.038.1  
 Стронт. адрес:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общин  
 24458

Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 205565  
 Подходящий трубопровод (M1) расходомер:  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-В1  
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-40-В1  
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ-32-В1

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Подлинный алгоритм:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час), т/сут:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:

знама: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)  
 Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки (ср. час), т/сут:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:

лето: Qтеп = 0  
 Qтеп.гв = 0  
 Qтеп.гв.ср = 0  
 Qтеп.гв.ср = 0

Qтеп.гв = 0,2105  
 Qтеп.гв.ср = 0,0957  
 Qтеп.гв.ср = 38,28 Гтс/м³

Дата	Тм	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Улодлит	T3	T4	R3	R4
16.09.2019	24.00		96,34	83,68	12,66	70,71	70,39	0,32	кг/см²	кг/см²	13,44	13,73	13,73				70,24					0,93
17.09.2019	24.00*		90,48	78,48	12,00	69,71	69,39	0,32			12,72	12,99	12,99				69,14					0,87
18.09.2019	24.00*		92,22	80,14	12,08	69,16	68,83	0,33			13,04	13,32	13,32				68,73					0,86
19.09.2019	24.00*		92,33	75,44	16,89	68,62	60,84	7,78			14,18	14,48	14,48				68,13					1,76
20.09.2019	24.00*		90,77	73,77	17,00	67,62	42,15	25,47			14,00	14,30	14,30				67,38					3,03
21.09.2019	24.00		90,61	74,21	16,40	65,49	37,45	28,04			15,56	15,87	15,87				64,81					3,16
22.09.2019	24.00		95,20	75,81	19,39	63,26	36,30	26,96			19,17	19,54	19,54				62,92					3,27
Среднее	24.00		92,56	77,36	15,20	67,80	55,05	12,75			14,59	14,89	14,89				67,34					1,98
Итого	168,00		647,95	541,53	106,42						102,11	102,11	102,11				104,23					13,88

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч	Показания счетчиков на момент снятия данных:	
										M1, т	M2, т

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.  
 Объем потребленного теплоснабжения Узла изл.

0 час  
 0 час  
 17,05 °C  
 12,07 Гкал  
 104,23 мкуб.  
 0 час  
 1,81 Гкал  
 Гкал  
 куб.м  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК С Н Б»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБЪКТ»  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРГОВОЛХОВА ДХ