

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шенгунова ул. д. 41, лит. А
 Организация: ООО "Обуховоэнерго"
 Контакт: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Договор: 9113.038.1
 Строит. адрес: Шенгунова ул. д. 41, лит. А
 Телефон: 9973
 Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 9973
 График: 15070

Счетчик: С117943 № 6069
 Число в и стучки: архивы в файлах:
 Вычислитель: С117943 № 6069
 расходомер: ПРЭМ-32-С1
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-С1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-С1
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-20-D
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот= 0,335 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот= 0,335 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс ср= 0,0838
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: Gот= 100,5 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gгвс ср= 33,52 Gгвс м=

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV(излив)		Удлит	T3	T4	P3	P4	
16.09.2019	24.00	*	79,99	63,41	16,58	71,98	71,60	0,38			15,58			15,58	15,95		15,95	71,23					1,22
17.09.2019	24.00	*	75,07	59,14	15,93	70,95	70,56	0,39			14,93			14,93	15,26		15,26	70,11					1,16
18.09.2019	24.00	*	77,40	62,28	15,12	70,31	69,88	0,43			14,02			14,02	14,34		14,34	69,71					1,10
19.09.2019	24.00	*	74,39	58,59	15,80	69,90	69,49	0,41			14,81			14,81	15,13		15,13	69,09					1,13
20.09.2019	24.00	*	73,46	68,14	5,32	68,91	49,74	19,17			15,46			15,46	15,79		15,79	68,09					1,68
21.09.2019	24.00	*	71,73	55,41	16,32	66,98	36,99	29,99			15,29			15,29	15,59		15,59	65,88					2,76
22.09.2019	24.00	*	77,90	57,67	20,23	64,33	36,63	27,70			19,27			19,27	19,63		19,63	63,44					2,90
Итого	168,00		529,94	424,64	105,30	69,05	57,84	11,21			109,36			109,36	111,69		111,69	68,22					1,71

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Уп, T Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Укал, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час Гкал
 Период превышения 12: 0 час куб.м
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 10,15 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 111,69 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: 111,69 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

Г У Н «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЩИХОВА ДХ