

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:
Общий
9973

рафик: 15070

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Шелгунова ул, д. 41, лит. А

Договор: 9113.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

2-х трубная схема
Схема подключения:
Приборы УТЭ поверены до:
Смах=

Режим (схема):
Термопреобр.:
КТПТР-05
КТПТР-05
ТПТ-15-2

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
Установленные приборы: СТП943 № 6069
Вычислитель: СТП943 № 6069
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:
Рассчитанный алгоритм:
Зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
Весна: Q=M3*(t3-tхв)
Лето: Qтс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,335
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтеп = 0
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 100,5
Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Счет = 0
Гтеп = 0
Qтс = 0
Qтс ср = 0,1844
Qтс ср = 0,0838
Gтс = 33,52
Gтс ср = 3,52

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)		dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излия)	Увлажнит	T3	T4	P3	P4	Общш	
			M1	M2																t1
23.08.2019	24.00*		64.38	50.95	13.43	72.64	72.12	0.52	12.74	12.74	13.04		13.04		71.97				0.92	
24.08.2019	24.00*		64.56	51.01	13.55	71.91	71.42	0.49	12.71	12.71	13.00		13.00		71.18				0.91	
25.08.2019	24.00*		64.62	50.24	14.38	72.36	71.83	0.53	13.54	13.54	13.86		13.86		71.92				0.97	
26.08.2019	24.00*		64.56	50.72	13.84	72.67	72.17	0.50	13.04	13.04	13.35		13.35		71.92				0.94	
27.08.2019	24.00*		64.20	51.04	13.16	72.21	71.72	0.49	12.23	12.23	12.52		12.52		71.49				0.88	
28.08.2019	24.00*		65.58	50.67	14.91	71.78	71.27	0.51	14.12	14.12	14.45		14.45		71.16				1.01	
29.08.2019	24.00*		65.58	51.43	14.15	71.88	71.38	0.50	13.25	13.25	13.55		13.55		71.22				0.92	
30.08.2019	24.00*		74.72	60.80	13.92	72.22	71.79	0.43	12.88	12.88	13.19		13.19		71.63				0.92	
31.08.2019	24.00*		80.89	67.27	13.62	72.48	72.11	0.37	12.48	12.48	12.78		12.78		71.79				1.10	
01.09.2019	24.00*		82.21	65.89	16.32	72.75	72.37	0.38	15.26	15.26	15.62		15.62		72.14				0.95	
02.09.2019	24.00*		80.25	65.96	14.29	72.53	72.12	0.41	13.15	13.15	13.46		13.46		72.00				0.95	
03.09.2019	24.00*		79.74	65.43	14.31	72.66	72.25	0.41	13.16	13.16	13.47		13.47		72.09				0.95	
04.09.2019	24.00*		80.80	66.40	14.40	72.47	72.08	0.39	13.24	13.24	13.55		13.55		71.86				0.97	
05.09.2019	24.00*		80.92	66.26	14.66	71.93	71.51	0.42	13.50	13.50	13.82		13.82		71.12				0.82	
06.09.2019	24.00*		78.44	66.80	12.64	71.93	71.39	0.40	11.51	11.51	11.78		11.78		71.80				0.91	
07.09.2019	24.00*		80.09	66.27	13.82	72.51	72.12	0.39	12.72	12.72	13.02		13.02		71.58				1.05	
08.09.2019	24.00*		79.31	63.54	15.77	72.07	71.64	0.43	14.68	14.68	15.03		15.03		71.40				0.87	
09.09.2019	24.00*		78.09	64.80	13.29	71.87	71.44	0.43	12.11	12.11	12.39		12.39		72.11				0.86	
10.09.2019	24.00*		79.88	66.72	13.16	72.88	72.50	0.38	11.94	11.94	12.22		12.22		72.00				0.95	
11.09.2019	24.00*		80.52	66.19	14.33	72.62	72.22	0.40	13.16	13.16	13.47		13.47		71.86				0.85	
12.09.2019	24.00*		79.45	66.44	13.01	72.50	72.09	0.41	11.84	11.84	12.12		12.12		71.50				0.92	
13.09.2019	24.00*		80.80	66.78	14.04	71.98	71.57	0.41	12.82	12.82	13.12		13.12		71.80				0.95	
14.09.2019	24.00*		79.97	65.54	14.43	72.49	72.10	0.39	13.26	13.26	13.57		13.57		72.19				1.14	
15.09.2019	24.00*		79.05	62.26	16.79	72.77	72.33	0.44	15.74	15.74	16.11		16.11		71.71				0.94	
Среднее	24.00		75.36	61.18	14.18	72.33	71.90	0.43	13.13	13.13	13.44		13.44						22.63	
Итого	576.00		1808.61	1468.39	340.22				315.08	315.08	322.49		322.49							

Показанная счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общш, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Общш, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Уп, рассчитанный по среднему
Период, превышения t2:
Период, превышения t1:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Общш:
Объем потребленного теплоносителя Упвс изл.

17.05 °C
17.26 Гкал
322.49 м.куб.
0 час
0 час
5.37 Гкал
Гкал
куб.м

Отдел тепловых энергий (от абонента)
Ф И Д И А Л «ЭНЕРГ ОБСЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
Представитель теплопоставляющей организации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г.
ЧЕРТОНОДХОВА ЛХ