

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215576

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 0

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qот.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.19	24	-	21,95	4,14	0,000	-	-	22,41	3,71	0,000	-	-0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.19	24	-	21,65	4,14	0,000	-	-	21,53	3,71	0,000	-	0,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.19	24	-	20,85	4,14	0,000	-	-	20,47	3,72	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.19	24	-	22,91	4,27	0,000	-	-	27,71	3,84	0,000	-	-4,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.19	24	-	21,48	4,14	0,000	-	-	23,50	3,72	0,000	-	-2,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.19	24	-	22,24	4,14	0,000	-	-	25,07	3,71	0,000	-	-2,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.19	24	-	22,64	4,14	0,000	-	-	25,77	3,71	0,000	-	-3,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.19	24	-	21,80	4,14	0,000	-	-	21,63	3,71	0,000	-	0,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.19	24	-	22,24	4,14	0,000	-	-	21,91	3,71	0,000	-	0,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.19	24	-	21,68	4,13	0,000	-	-	20,84	3,72	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.19	24	-	22,93	4,17	0,000	-	-	26,69	3,74	0,000	-	-3,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.19	24	-	21,91	4,14	0,000	-	-	22,17	3,72	0,000	-	-0,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.19	24	-	22,59	4,15	0,000	-	-	47,53	3,73	0,020	-	-24,94	-0,020	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.19	24	-	21,81	4,14	0,000	-	-	23,22	3,71	0,000	-	-1,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.19	24	-	24,81	4,16	0,000	-	-	33,64	3,73	0,000	-	-8,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.19	24	-	21,65	4,14	0,000	-	-	22,40	3,72	0,000	-	-0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.19	24	-	21,02	4,14	0,000	-	-	20,72	3,72	0,000	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.19	24	-	21,09	4,16	0,000	-	-	23,96	3,73	0,000	-	-2,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.19	24	-	22,03	4,16	0,000	-	-	25,52	3,73	0,000	-	-3,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.19	24	-	22,52	4,25	0,000	-	-	25,96	3,83	0,000	-	-3,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.19	24	-	22,77	4,27	0,000	-	-	26,19	3,85	0,000	-	-3,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.19	24	-	21,59	4,15	0,000	-	-	21,96	3,72	0,000	-	-0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.19	24	-	20,64	4,15	0,000	-	-	20,23	3,73	0,000	-	0,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.19	24	-	19,96	4,15	0,000	-	-	19,56	3,73	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.19	24	-	63,48	4,86	22,680	-	-	37,20	4,20	22,050	-	26,28	0,630	0,00	0,00	0,00	0,619
17.09.19	24	-	20,34	1,67	0,000	-	-	19,87	1,23	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.19	24	-	17,91	1,64	0,000	-	-	17,81	1,16	0,000	-	0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.19	24	-	16,94	1,61	0,000	-	-	16,51	1,11	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.19	24	-	65,56	4,18	49,040	-	-	47,75	3,33	47,960	-	17,81	1,080	0,00	0,00	0,00	0,927
21.09.19	24	-	66,66	7,24	105,120	-	-	43,46	6,02	104,890	-	23,20	0,230	0,00	0,00	0,00	2,447
22.09.19	24	-	68,40	7,24	106,250	-	-	43,88	6,00	105,820	-	24,52	0,430	0,00	0,00	0,00	2,624
Среднее	24,00	-	27,29	4,14	9,132	-	-	26,36	3,64	9,056	-	0,93	0,076	-	-	-	0,213
Итого	744,0				283,090	0,000				280,740	0,000		2,350	0,00	0,00	0,00	6,62

Ориентировочно до конца месяца(+)

73,055

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

72,449

1,929

0,606

-1,929

1,708

0,00

Итого за сентябрь 2019 :

356,145

351,260

4,885

8,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
26.08.19 15:00	95754,080	-	82348,740	-	0,000	0,000	2543,407	
23.09.19 16:00	96110,060	-	82701,850	-	0,000	0,000	2551,676	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $\Delta t_{\text{хв}} =$

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

8,32 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

