

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 113, корп. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9896.038.1
 Строит. адрес: Строительный
 Телефон: 24431

Телефон:

Узел учета: 24431
 Общий график: 150/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207928
 Вычислитель: Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Вл)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер:
 Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:
 Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр давления:

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): ГСУТ:

зимы: Q=M1*(n1-нхв)-M2*(n2-нхв)
 Qот = 0,293
 Qотх = 0
 лето: Qгвс=M3*(n3-нхв)
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0,0923
 Qгвс м = 36,92

Сот = 87,9
 Сгвс = 0
 Фактическое потребление (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ			
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	дВ (калив)						Уплит	Т3	Т4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т кал		
16.09.2019	24,00		91,69	78,22	13,47	71,77	67,03	4,74							93,83	79,84	13,99							
17.09.2019	24,00		86,60	74,14	12,46	70,74	65,83	4,91							88,58	75,64	12,94							1,34
18.09.2019	24,00		93,31	77,62	15,69	70,16	64,96	5,20							95,42	79,16	16,26							1,25
19.09.2019	24,00		85,82	75,19	15,43	69,56	61,00	8,56							92,63	76,50	16,13							1,51
20.09.2019	24,00		82,60	71,20	14,62	68,75	44,16	24,59							87,68	71,90	15,78							1,72
21.09.2019	24,00		82,60	68,33	14,27	66,47	42,37	24,10							84,25	68,90	15,35							2,76
22.09.2019	24,00		88,06	68,84	19,22	64,17	40,68	23,49							89,72	69,32	20,40							2,60
Среднее	24,00		88,39	73,36	15,02	64,17	40,68	23,49							89,72	69,32	20,40							2,85
Итого	168,00		618,70	513,54	105,16	68,80	55,15	13,66							632,11	521,26	110,85							14,03
Показание счетчиков на момент снятия данных:																								
Дата, время			М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	В3, куб.м	В4, куб.м	Вл, Т	Общ, Гкал	Траб, ч													

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлд, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл.

17,05 °С
 12,24 Гкал
 110,85 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель обслуживающей организации
 Филиал "Энергосбыт"
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ УТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИЦА ДИ
 [подпись]