

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабushкина ул., д. 115, корп. 1 ИТТ1
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9977.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общи
 24429

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-Г № 219451
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расходомер:
 ПРСМ-40-В1
 ПРСМ-40-В1
 ПРСМ-32-В1

2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021

Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр./давления:
 график: 150/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)

Qтеп.гв= 0,0125
 Qтеп.гв.ср 0,0125
 Qтеп.ср= 0,2987
 Qтеп.ср= 0,0632
 Qтеп.м= 25,28

Дата	Тм	НС	М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	У3	У4	ΔV (излив)	Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24,00		129,64	119,17	10,47	71,62	66,04	5,58						132,67	121,58	11,09						1,42
17.09.2019	24,00		124,85	112,97	11,88	70,62	64,95	5,67						127,70	115,16	12,54						1,49
18.09.2019	24,00		132,46	120,12	12,34	70,03	64,64	5,39						135,40	122,47	12,93						1,52
19.09.2019	24,00		128,45	116,29	12,16	69,42	63,80	5,62						131,33	118,49	12,84						1,50
20.09.2019	24,00		126,12	111,47	14,65	68,63	62,83	5,80						128,84	113,49	15,35						1,66
21.09.2019	24,00		123,72	107,44	16,28	66,35	60,85	5,50						126,25	109,32	16,93						1,68
22.09.2019	24,00		131,41	110,12	21,29	64,06	58,93	5,13						133,88	111,91	21,97						1,93
Среднее	24,00		126,09	113,94	14,15	68,66	63,15	5,53						130,87	116,06	14,81						1,60
Итого	168,00		896,65	797,58	99,07									916,07	812,42	103,65						11,20

Дата	Время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч

Дата	Время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:
 Объем потребленного теплоносителя Указ изл.

0 час
 0 час
 0 час
 17,05 °С
 9,51 Гкал
 103,65 м.куб.
 1,69 Гкал
 Гкал
 куб.м
 час

Представитель теплоэнергоснабжающей организации
 ФИЛИП «ЭНЕРГ ДОСЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ТТ, ОРНТО УЧЕТА
 ОДЕНЭСКОПЛАТАЦИМ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЦИТ 2309 2019Г
 ЧЕРТНОДОХОВА ДХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)