

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабюшкина ул, д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП1**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **13661.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 33000

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 205767**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 205767**
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Мп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D
 Счетчик: **0,2213**
 Счетчик: **0,2**
 Счетчик: **0,2**
 Счетчик: **30**
 Счетчик: **30**
 Счетчик: **30**

2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**
 Термомонобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 График: **150/70**

Договорные нагрузки, Гкал/час: **зима: Qот = M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) Qэнт = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0**
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: **лето: Qгвс = M3*(t3-tхв) Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0**
 Договорные расходы (ср сут.): ГГвТ: **Qот = 66,39 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0**

| Дата | Тп | НС | Фактическое потребление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ | | | | | | | |
|------------|--------|----|--------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|----|--------|--------|----|-----------------|----|----|------------|------|---------|----|----|--------|--------|------|-------|
| | | | М1 | М2 | DM | T1 | T2 | dt | R1 | R2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dv (излив) | | Улодлит | T3 | T4 | R3 | R4 | | |
| Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | |
| 16.09.2019 | 24.00 | | 42,38 | 42,38 | 0,00 | 68,33 | 49,72 | 18,61 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,79 |
| 17.09.2019 | 24,00 | | 77,94 | 77,94 | 0,00 | 67,70 | 48,53 | 21,17 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 18.09.2019 | 24,00 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 67,18 | 43,64 | 23,54 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 19.09.2019 | 24,00 | | 75,01 | 75,01 | 0,00 | 66,77 | 42,61 | 24,16 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,88 |
| 20.09.2019 | 24,00 | | 69,91 | 69,91 | 0,00 | 65,60 | 41,24 | 24,36 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,81 |
| 21.09.2019 | 24,00 | | 66,08 | 64,73 | 1,35 | 64,05 | 39,81 | 24,24 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,70 |
| 22.09.2019 | 24,00 | | 66,42 | 65,10 | 1,32 | 61,65 | 38,73 | 22,92 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| Итого | 24,00 | | 68,25 | 67,67 | 0,58 | 65,90 | 43,18 | 22,71 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,57 |
| Итого | 168,00 | | 477,74 | 475,07 | 2,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,05 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: **М1, т** **М2, т** **М3, т** **М4, т** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Vп, т** **Qобщ, Гкал** **Траб, ч**

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему:
 Период, превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **11,05 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: **11,05 Гкал**
 Объем потребленной теплоносителя Узл изл. **м.куб**

ГУП «ТЭК СПб»
 Представитель теплонаблюдающей организации
УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЦИТ 2309 2019Г
ЧЕРТОНКОМАНОВА ИХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)