

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул. д. 42, корп. 1, лит. А ИТПЗ**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **13661.038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ: **33002**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:** **2-х-трубная схема**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207775** **расходомер:** **Гипп=** **Приборы УЛТЗ поверены до: 03.12.2021** **Режим (схема):**
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ-32-D** **Гмак=** **30** **Термопреобр.: КТСП-Н** **Преобр. давлений:**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-32-D** **Гмин=** **0,2** **КТСП-Н**
 Подающий ГВС (М3) **Сиркуляционный ГВС (М4)** **КТСН-Н**
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв) лето: Qгвс=M3*(n3-hxв)**

Договорные нагрузки: **Гкал/час:** **Qот = 0,2831** **Qтеп = 0** **Qгвс = 0**
 Договорные нагрузки (ср. час): **Гкал/час:** **Qот = 0,2831** **Qтеп = 0** **Qгвс = 0**
 Договорные расходы (ср. сут.): **т/сут:** **Qот = 84,93** **Qтеп = 0** **Qгвс = 0**

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал					
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (излив)		Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4
час	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00*		48,78	48,78	0,00	70,13	45,34	24,79														
17.09.2019	24.00		91,50	91,50	0,00	69,43	45,49	23,94														1,21
18.09.2019	24.00		95,92	95,92	0,00	68,84	44,73	24,11														2,19
19.09.2019	24.00		90,28	90,28	0,00	68,55	43,77	24,78														2,32
20.09.2019	24.00		85,32	85,32	0,00	67,49	42,42	25,07														2,24
21.09.2019	24.00		82,17	82,17	0,00	65,89	40,68	25,21														2,14
22.09.2019	24.00		83,45	83,45	0,00	63,33	39,26	24,07														2,07
Среднее	24.00		82,49	82,49	0,00	67,67	43,10	24,57														2,01
Итого	168.00		577,42	577,42	0,00																	2,03
Показания счетчиков на момент снятия данных:																						
Дата, время		М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, Т	Общ. Гкал	Траб. ч												

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по Договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температурную погрешность:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **14,18 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Узлп изл: **м.куб.**

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по Договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температурную погрешность:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **0 °С**
 Объем потребленного теплоносителя Узлп изл: **0 Гкал**

Представитель Теплоснабжающей организации
И.И.И. "ТЭК/СПБ"
УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
ОТЧЕТ ПРИНУТ 2309 2019Г
ЧЕРНОБОГОВА ДХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)