

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 70**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9970.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Общий
 24311

Редфиск: 15070

Исполненные приборы: **Часовые и ступен. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 208359**
 Податочный трубопровод (М1) **ПРЭМ** **Сплп= 0,1**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ** **Слпх= 45**
 Податочный ГВС (М3) **ПРЭМ** **Слсп-н КТСП-Н**
 Обратный ГВС (М4) **ПРЭМ** **Слсп-н КТСП-Н**
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)**
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот= 0,32** **Qэнт= 0** **Qтех= 0** **Qгвс.ср= 0,1868**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот.ср= 0,32** **Qэнт.ср= 0,0849**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qот.= 96** **Qэнт.= 0** **Qтех.= 0** **Qгвс.ср= 33,96** **Qгвс.м=**

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УЛТЭ поверены до: **26.12.2021**
 Термопреобр.:
 Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.	
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (извл.)	Уподлит	T3	T4	P3		P4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	М3	М3	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
16.09.2019	24.00		96,23	80,88	15,35	71,95	71,79	0,16							98,50	82,79	15,71					1,12
17.09.2019	24.00		91,37	67,43	23,94	70,95	65,43	5,52							93,48	68,77	24,71					2,08
18.09.2019	24.00	*	63,14	31,25	31,89	70,34	47,95	22,39							64,57	31,59	32,98					2,95
19.09.2019	24.00	*	56,06	38,88	17,18	69,32	44,70	24,62							57,27	39,27	18,00					2,15
20.09.2019	24.00		89,66	73,55	16,11	69,09	44,24	24,85							91,61	74,26	17,35					2,94
21.09.2019	24.00		89,90	72,62	17,28	66,75	41,81	24,94							91,76	73,24	18,52					2,97
22.09.2019	24.00		94,30	75,36	18,94	64,46	41,04	23,42							96,12	75,95	20,17					2,99
Среднее	24.00		82,95	62,85	20,10	68,98	50,99	17,99							84,76	63,70	21,06					2,46
Итого	168,00		580,66	439,97	140,69										593,31	445,87	147,44					17,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время **M1, т** **M2, т** **M3, т** **M4, т** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Уп, т** **Общ, Гкал** **Траб, ч**

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **0 час** **Гкал**
 Объем теплоносителя Уилт, рассчитанный по среднему: **0 час** **куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения Т: **час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **17,05 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **2,4 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **14,8 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Уилт изл.: **147,44 куб.м**

Представитель теплоснабжающей организации
Филиал "ЭНЕРГ ОБСЦ"
 УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСНОГО УЧЕТА
 ОДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРНИЧТ 2302 2019Г
ЧЕРТОНКОДХОВА ДХ

(подпись)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)