Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 4, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9136.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до: 12.11.2021

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 24461

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 № 253411	расходомер:				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Режим (схема):
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	Преобр.давления:
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)			0,067	30	КТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)						

график: 150/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,347	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.= 0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	104,1	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.= 35,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4		
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2		Гкал
23.12.2019	24,00		120,31	107,00	13,31	71,51	40,08	31,43						123,10	107,85	15,25							4,32
24.12.2019	24,00		123,96	110,99	12,97	73,23	41,25	31,98						126,99	111,95	15,04							4,50
25.12.2019	24,00		122,00	109,62	12,38	72,39	40,67	31,72						124,93	110,54	14,39							4,37
26.12.2019	24,00		121,78	108,70	13,08	72,56	40,37	32,19						124,67	109,54	15,13							4,45
27.12.2019	24,00		119,01	106,27	12,74	72,61	39,81	32,80						121,87	107,05	14,82							4,41
28.12.2019	24,00		119,60	104,58	15,02	72,90	39,21	33,69						122,46	105,30	17,16							4,62
29.12.2019	24,00		116,26	101,56	14,70	72,42	38,04	34,38						119,06	102,28	16,78							4,56
30.12.2019	24,00		122,75	107,33	15,42	73,08	39,10	33,98						125,75	108,05	17,70							4,78
31.12.2019	24,00		127,19	106,56	20,63	72,50	39,04	33,46						130,22	107,30	22,92							5,06
01.01.2020	24,00		119,81	107,28	12,53	72,88	38,91	33,97						122,70	108,00	14,70							4,56
02.01.2020	24,00		121,88	109,38	12,50	72,71	39,36	33,35						124,79	110,10	14,69							4,56
03.01.2020	24,00		123,31	110,24	13,07	72,73	39,52	33,21						126,30	111,01	15,29							4,61
04.01.2020	24,00		120,75	108,11	12,64	72,74	39,32	33,42						123,66	108,87	14,79							4,53
05.01.2020	24,00		118,61	105,12	13,49	72,45	38,36	34,09						121,44	105,84	15,60							4,56
06.01.2020	24,00		118,81	104,59	14,22	72,59	38,38	34,21						121,67	105,31	16,36							4,61
07.01.2020	24,00		121,75	107,52	14,23	72,60	38,98	33,62						124,67	108,24	16,43							4,65
08.01.2020	24,00		121,79	108,31	13,48	72,74	39,24	33,50						124,74	109,03	15,71							4,61
09.01.2020	24,00		122,97	109,11	13,86	72,77	39,44	33,33						125,94	109,87	16,07							4,64
10.01.2020	24,00		119,11	106,62	12,49	72,71	38,98	33,73						121,98	107,34	14,64							4,50
11.01.2020	24,00		119,64	105,42	14,22	72,71	38,61	34,10						122,52	106,14	16,38							4,63
12.01.2020	24,00		123,65	108,57	15,08	72,75	38,93	33,82						126,63	109,29	17,34							4,77
13.01.2020	24,00		121,39	108,54	12,85	72,93	39,12	33,81						124,32	109,30	15,02							4,61
14.01.2020	24,00		121,89	108,96	12,93	72,83	39,26	33,57						124,80	109,68	15,12							4,60
15.01.2020	24,00		123,86	110,17	13,69	72,98	39,78	33,20						126,83	110,96	15,87							4,66
16.01.2020	24,00		124,95	111,15	13,80	72,95	40,14	32,81						127,97	112,02	15,95							4,66
17.01.2020	24,00		124,74	110,77	13,97	72,92	40,03	32,89						127,78	111,67	16,11							4,66
18.01.2020	24,00		120,91	107,10	13,81	72,70	39,44	33,26						123,81	107,85	15,96							4,57
19.01.2020	24,00		123,82	108,81	15,01	72,74	39,44	33,30						126,79	109,57	17,22							4,72
20.01.2020	24,00		122,49	109,67	12,82	72,87	39,34	33,53						125,44	110,39	15,05							4,61
21.01.2020	24,00		124,38	110,48	13,90	72,88	39,46	33,42						127,40	111,30	16,10							4,70
22.01.2020	24,00		121,18	107,01	14,17	72,60	38,61	33,99						124,08	107,73	16,35							4,67
Среднее	24,00		121,76	107,92	13,84	72,71	39,36	33,35						124,69	108,69	16,00							4,61
Итого	744,00		3774,55	3345,54	429,01									3865,31	3369,37	495,94							142,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,86 °С 0,37 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 142,39 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 495,94 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.20
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
/_____/